

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

DISEÑO DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE TRES NIVELES

ANEXOS

Tesis para optar el Título de Ingeniero Mecánico,
que presenta el bachiller:

MARIO ANDRÉ TORRES MELGAREJO

ASESOR: Ing. Enrique Barrantes Peña

Lima, noviembre del 2014


ÍNDICE

ÍNDICE	i
Anexo A.1: Dimensiones del primer sótano.....	1
Anexo A.2: Dimensiones del segundo sótano	2
Anexo A.3: Dimensiones del tercer sótano	3
Anexo A.4: Ruta del sistema del primer sótano.....	4
Anexo A.5: Ruta del sistema del segundo sótano	5
Anexo A.6: Ruta del sistema del tercer sótano.....	6
Anexo A.7: Rejillas para retorno de aire marca TROX	7
Anexo A.8: Equivalentes circulares para ductos rectangulares de igual fricción y capacidad	8
Anexo A.9: Pérdidas de presión por fricción para ducto circular ($\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$ y $\epsilon = 0.09 \text{ mm}$).....	9
Anexo A.10: Dimensiones del sistema del primer sótano.....	10
Anexo A.11: Dimensiones del sistema del segundo sótano	11
Anexo A.12: Dimensiones del sistema del tercer sótano.....	12
Anexo A.13: Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano	13
Anexo A.14: Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano.....	19
Anexo A.15: Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano	25
Anexo A.16: Caída de presión en accesorios del primer sótano.....	31
Anexo A.17: Caída de presión en accesorios del segundo sótano	39
Anexo A.18: Caída de presión en accesorios del tercer sótano	47
Anexo A.19: Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano	55
Anexo A.20: Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano	61
Anexo A.21: Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano	67
Anexo A.22: Caídas de presión totales en los tramos de los 3 sótanos.....	73
Anexo A.23: Refuerzos para ducto rectangular para una presión estática de 3 pulg.c.a. (500-750 Pa)	76
Anexo A.24: Anexo A.1: Refuerzos intermedio para ductos rectangulares.....	77
Anexo A.25: Tamaño mínimo de colgadores para ductos rectangulares.....	78
Anexo A.26: Carga admisible para colgadores trapeciales	79
Anexo A.27: Curva del ventilador seleccionado para el primer sótano	80
Anexo A.28: Curva del ventilador seleccionado para el segundo sótano.....	81
Anexo A.29: Curva del ventilador seleccionado para el tercer sótano	82
Anexo A.30: Motor eléctrico trifásico W22 IE3 Premium Efficiency - 60 Hz - IV polos – Características eléctricas	83
Anexo A.31: Pesos (lb) y momentos de inercia (lbft ²) de rotores de acero para ventiladores serie CF	84

Anexo A.32: Recomendaciones para la elección de fajas trapeciales estrechas de alto rendimiento Optibelt SK según DIN 7753 Parte 1	85
Anexo A.33: Factor de carga c_2	86
Anexo A.34: Dimensiones de motor eléctrico trifásico W22 según carcasa.....	87
Anexo A.35: Poleas acanaladas trapeciales DIN2211 para fajas trapeciales estrechas	89
Anexo A.36: Longitud de desarrollo de fajas trapeciales estrechas de alto rendimiento Optibelt SK según DIN 7753 Parte 1	90
Anexo A.37: Ajuste mínimo para tensado y montaje de la distancia entre ejes a	91
Anexo A.38: Factor de ángulo de contacto c_1	92
Anexo A.39: Factor de desarrollo c_3 para correas trapeciales estrechas Optibelt	93
Anexo A.40: Potencias nominales para perfiles SPZ para $\beta = 180^\circ$ y $L_d = 1600$ mm	94
Anexo A.41: Especificaciones del sensor de monóxido serie SAE-1100	95
Anexo A.42: Métodos de instalación de conductores eléctricos.....	96
Anexo A.43: Capacidad de corriente en amperios de conductores aislados	97
Anexo A.44: Factores de corrección por temperatura ambiente distinta de 30°C para cables al aire y distinta a 20°C para cables en ductos enterrados	98
Anexo A.45: Factores de corrección por agrupación para más de un circuito o cable multipolar	99
Anexo A.46: Factores de demanda para alimentadores según tipo de actividad	100
Anexo A.47: Máximo número de conductores en tuberías pesadas o livianas	101
Anexo A.48: Dimensiones de conductores aislados con compuesto termoplástico y termostable hasta 450/750 V	102
Anexo A.49: Diámetros de conductores circulares de cobre	103
Anexo A.50: Áreas de la sección transversal de conductos y tuberías	104


Anexo A.1

Dimensiones del primer sótano




Anexo A.2

Dimensiones del segundo sótano




Anexo A.3

Dimensiones del tercer sótano




Anexo A.4

Ruta del sistema del primer sótano




Anexo A.5

Ruta del sistema del segundo sótano



Anexo A.6

Ruta del sistema del tercer sótano




Anexo A.7

Rejillas para retorno de aire marca TROX


		Effective outlet area			
L x H in mm		A_{eff} in m ²			
		AH · AF	AWT	AT · VAT TR · TRS TRS-R · KS	ASL · SL
225	75	0.004	0.003	0.006	
		0.006	0.005	0.009	
		0.009	0.008	0.011	
		0.011	0.010	0.014	
		0.013	0.011	0.016	
		0.017	0.015	0.022	
		0.021	0.018	0.028	
		0.026	0.023	0.033	
225	125	0.009	0.008	0.011	0.013
		0.013	0.011	0.016	0.019
		0.017	0.015	0.022	0.026
		0.021	0.018	0.028	0.033
		0.026	0.023	0.033	0.040
		0.033	0.029	0.044	0.053
		0.041	0.036	0.055	0.066
		0.049	0.043	0.066	0.080
325	225	0.026	0.023	0.033	0.040
		0.033	0.029	0.044	0.053
		0.041	0.036	0.055	0.066
		0.049	0.043	0.066	0.080
		0.066	0.057	0.090	0.105
		0.082	0.071	0.110	0.133
		0.090	0.078	0.134	0.160
		0.049	0.043	0.066	0.080
425	325	0.060	0.052	0.083	0.100
		0.072	0.063	0.100	0.120
		0.095	0.083	0.134	0.160
		0.120	0.104	0.170	0.200
		0.140	0.122	0.200	0.240
		0.095		0.134	0.160
		0.122		0.180	0.220
		0.155		0.220	0.270
1025	425	0.185		0.270	0.320
				0.280	0.330
				0.340	0.400
1025	525				
1225					

Anexo A.9

Pérdidas de presión por fricción para ducto circular ($\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$ y $\epsilon = 0.09 \text{ mm}$)


Anexo A.10

Dimensiones del sistema del primer sótano




Anexo A.11

Dimensiones del sistema del segundo sótano



Anexo A.12

Dimensiones del sistema del tercer sótano



Anexo A.13

Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano

Tramo 1			Tramo 2			Tramo 3			Tramo 4			Tramo 5		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05
475x300	2.000	1.30	275x300	8.375	5.44	650x300	0.862	0.56	475x300	7.150	4.65	275x300	8.250	5.36
475x300	20.400	13.26	475x300	2.000	1.30	650x300	14.375	9.34	650x300	0.862	0.56	475x300	7.150	4.65
850x300	4.538	2.95	475x300	20.400	13.26	1200x300	18.138	11.79	650x300	14.375	9.34	650x300	0.862	0.56
850x300	13.512	8.78	850x300	4.538	2.95	875x1050	1.825	1.19	1200x300	18.138	11.79	650x300	14.375	9.34
850x300	4.463	2.90	850x300	13.512	8.78	1050x1050	9.749	6.34	875x1050	1.825	1.19	1200x300	18.138	11.79
1050x1050	9.749	6.34	850x300	4.463	2.90	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34	875x1050	1.825	1.19
1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34
1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65	34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65
34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	4.663	3.03				34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	4.663	3.03
		34"x48 11/16"	4.350	2.59								34"x48 11/16"	4.350	2.59
TOTAL	41.85	TOTAL	47.30	TOTAL	35.54	TOTAL	40.19	TOTAL	45.55					

Anexo A.13 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano

Tramo 6			Tramo 7			Tramo 8			Tramo 9			Tramo 10		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05
275x300	9.300	6.05	475x300	14.700	9.56	275x300	8.950	5.82	475x300	8.025	5.22	275x300	0.825	0.54
475x300	14.700	9.56	850x300	10.237	6.65	475x300	8.025	5.22	475x300	9.588	6.23	275x300	3.475	2.26
850x300	10.237	6.65	850x300	2.350	1.53	475x300	9.588	6.23	475x300	1.600	1.04	275x300	2.425	1.58
850x300	2.350	1.53	850x300	4.463	2.90	475x300	1.600	1.04	850x300	7.013	4.56	475x300	1.275	0.83
850x300	4.463	2.90	650x850	19.712	12.81	850x300	7.013	4.56	1200x300	8.000	5.20	850x300	7.013	4.56
650x850	19.712	12.81	875x850	10.200	6.63	1200x300	8.000	5.20	650x500	22.275	14.48	1200x300	8.000	5.20
875x850	10.200	6.63	875x1050	1.825	1.19	650x500	22.275	14.48	650x500	4.850	3.15	650x500	22.275	14.48
875x1050	1.825	1.19	1050x1050	9.749	6.34	650x500	4.850	3.15	650x500	10.837	7.04	650x500	4.850	3.15
1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	0.993	0.65	650x500	10.837	7.04	650x850	19.712	12.81	650x500	10.837	7.04
1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	4.663	3.03	650x850	19.712	12.81	875x850	10.200	6.63	650x850	19.712	12.81
1050x1050	4.663	3.03	34"x48 11/16"	4.350	2.59	875x850	10.200	6.63	875x1050	1.825	1.19	875x850	10.200	6.63
34"x48 11/16"	4.350	2.59				875x1050	1.825	1.19	1050x1050	9.749	6.34	875x1050	1.825	1.19
						1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34
						1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65
						34"x48 11/16"	4.350	2.59				1050x1050	4.663	3.03
TOTAL	59.97	TOTAL	53.92	TOTAL	86.03	TOTAL	80.21	TOTAL	72.92					

Anexo A.13 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano

Tramo 11			Tramo 12			Tramo 13			Tramo 14			Tramo 15		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.650	0.05												
275x300	3.000	1.95	650x300	1.687	1.10	275x300	6.900	4.49	275x300	10.138	6.59	475x300	1.050	0.68
275x300	6.675	4.34	1200x300	18.138	11.79	475x300	2.650	1.72	475x300	1.050	0.68	850x300	10.237	6.65
475x300	1.500	0.98	875x1050	1.825	1.19	650x300	1.687	1.10	850x300	10.237	6.65	850x300	2.350	1.53
850x300	4.538	2.95	1050x1050	9.749	6.34	1200x300	18.138	11.79	850x300	2.350	1.53	850x300	4.463	2.90
850x300	13.512	8.78	1050x1050	0.993	0.65	875x1050	1.825	1.19	850x300	4.463	2.90	650x850	19.712	12.81
850x300	4.463	2.90	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	9.749	6.34	650x850	19.712	12.81	875x850	10.200	6.63
1050x1050	9.749	6.34	34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	0.993	0.65	875x850	10.200	6.63	875x1050	1.825	1.19
1050x1050	0.993	0.65				1050x1050	4.663	3.03	875x1050	1.825	1.19	1050x1050	9.749	6.34
1050x1050	4.663	3.03				34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	0.993	0.65
34"x48 11/16"	4.350	2.59							1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	4.663	3.03
									1050x1050	4.663	3.03	34"x48 11/16"	4.350	2.59
									34"x48 11/16"	4.350	2.59			
TOTAL	34.56		TOTAL	26.73		TOTAL	32.94		TOTAL	51.64		TOTAL	45.05	

Anexo A.13 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano

Tramo 16			Tramo 17			Tramo 18			Tramo 19			Tramo 20		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.650	0.05												
275x300	11.612	7.55	475x300	1.275	0.83	275x300	1.275	0.83	475x300	7.462	4.85	275x300	10.100	6.57
275x300	3.663	2.38	850x300	7.013	4.56	275x300	1.925	1.25	475x300	1.937	1.26	475x300	7.462	4.85
475x300	1.900	1.24	1200x300	8.000	5.20	475x300	2.650	1.72	850x300	2.262	1.47	475x300	1.937	1.26
1200x300	8.000	5.20	650x500	22.275	14.48	650x300	1.687	1.10	850x300	4.463	2.90	850x300	2.262	1.47
650x500	22.275	14.48	650x500	4.850	3.15	1200x300	18.138	11.79	875x850	10.200	6.63	850x300	4.463	2.90
650x500	4.850	3.15	650x500	10.837	7.04	875x1050	1.825	1.19	875x1050	1.825	1.19	875x850	10.200	6.63
650x500	10.837	7.04	650x850	19.712	12.81	1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	9.749	6.34	875x1050	1.825	1.19
650x850	19.712	12.81	875x850	10.200	6.63	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34
875x850	10.200	6.63	875x1050	1.825	1.19	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65
875x1050	1.825	1.19	1050x1050	9.749	6.34	34"x48 11/16"	4.350	2.59	34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	4.663	3.03
1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	0.993	0.65							34"x48 11/16"	4.350	2.59
1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	4.663	3.03									
1050x1050	4.663	3.03	34"x48 11/16"	4.350	2.59									
34"x48 11/16"	4.350	2.59												
TOTAL	74.33	TOTAL	68.55	TOTAL	30.53	TOTAL	30.95	TOTAL	37.52					

Anexo A.13 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano

Tramo 21			Tramo 22			Tramo 23			Tramo 24			Tramo 25		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05
475x300	1.900	1.24	275x300	3.275	2.13	275x300	8.950	5.82	475x300	2.200	1.43	275x300	7.975	5.18
1200x300	8.000	5.20	475x300	1.500	0.98	475x300	2.200	1.43	1050x1050	9.749	6.34	475x300	0.550	0.36
650x500	22.275	14.48	850x300	4.538	2.95	1050x1050	9.749	6.34	1050x1050	0.993	0.65	875x850	10.200	6.63
650x500	4.850	3.15	850x300	13.512	8.78	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	4.663	3.03	875x1050	1.825	1.19
650x500	10.837	7.04	850x300	4.463	2.90	1050x1050	4.663	3.03	34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	9.749	6.34
650x850	19.712	12.81	1050x1050	9.749	6.34	34"x48 11/16"	4.350	2.59				1050x1050	0.993	0.65
875x850	10.200	6.63	1050x1050	0.993	0.65							1050x1050	4.663	3.03
875x1050	1.825	1.19	1050x1050	4.663	3.03							34"x48 11/16"	4.350	2.59
1050x1050	9.749	6.34	34"x48 11/16"	4.350	2.59									
1050x1050	0.993	0.65												
1050x1050	4.663	3.03												
34"x48 11/16"	4.350	2.59												
TOTAL	64.40		TOTAL	30.40		TOTAL	19.91		TOTAL	14.09		TOTAL	26.02	

Anexo A.13 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el primer sótano

Tramo 26			Tramo 27			Tramo 28			Tramo 29			Tramo 30		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05	825x225	0.650	0.05
475x300	0.550	0.36	475x300	1.550	1.01	275x300	8.762	5.70	475x300	1.837	1.19	275x300	6.350	4.13
875x850	10.200	6.63	475x300	4.963	3.23	475x300	1.550	1.01	650x850	19.712	12.81	475x300	1.837	1.19
875x1050	1.825	1.19	850x300	2.262	1.47	475x300	4.963	3.23	875x850	10.200	6.63	650x850	19.712	12.81
1050x1050	9.749	6.34	850x300	4.463	2.90	850x300	2.262	1.47	875x1050	1.825	1.19	875x850	10.200	6.63
1050x1050	0.993	0.65	875x850	10.200	6.63	850x300	4.463	2.90	1050x1050	9.749	6.34	875x1050	1.825	1.19
1050x1050	4.663	3.03	875x1050	1.825	1.19	875x850	10.200	6.63	1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34
34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	9.749	6.34	875x1050	1.825	1.19	1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65
		1050x1050	0.993	0.65	1050x1050	9.749	6.34	34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	4.663	3.03	
		1050x1050	4.663	3.03	1050x1050	0.993	0.65				34"x48 11/16"	4.350	2.59	
		34"x48 11/16"	4.350	2.59	1050x1050	4.663	3.03							
					34"x48 11/16"	4.350	2.59							
TOTAL	20.83	TOTAL	29.08	TOTAL	34.77	TOTAL	34.48	TOTAL	38.61					

Anexo A.14

Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano

Tramo 1			Tramo 2			Tramo 3			Tramo 4			Tramo 5		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04
500x300	1.962	1.28	300x300	8.375	5.44	700x300	0.837	0.54	500x300	7.150	4.65	300x300	8.250	5.36
500x300	20.350	13.23	500x300	1.962	1.28	700x300	14.225	9.25	700x300	0.837	0.54	500x300	7.150	4.65
900x300	4.413	2.87	500x300	20.350	13.23	1275x300	18.088	11.76	700x300	14.225	9.25	700x300	0.837	0.54
900x300	13.362	8.69	900x300	4.413	2.87	900x1075	1.713	1.11	1275x300	18.088	11.76	700x300	14.225	9.25
900x300	4.363	2.84	900x300	13.362	8.69	1075x1075	12.147	7.90	900x1075	1.713	1.11	1275x300	18.088	11.76
1075x1075	12.147	7.90	900x300	4.363	2.84	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	12.147	7.90	900x1075	1.713	1.11
1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	12.147	7.90
1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	3.780	2.46	34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	3.780	2.46
34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	4.636	3.01				34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	4.636	3.01
		34"x48 11/16"	4.350	2.91								34"x48 11/16"	4.350	2.91
TOTAL	45.20	TOTAL	50.64	TOTAL	38.97	TOTAL	43.62	TOTAL	48.98					

Anexo A.14 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano

Tramo 6			Tramo 7			Tramo 8			Tramo 9			Tramo 10		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04
300x300	9.300	6.05	500x300	14.625	9.51	300x300	8.950	5.82	500x300	7.525	4.89	700x300	2.325	1.51
500x300	14.625	9.51	900x300	10.137	6.59	500x300	7.525	4.89	700x300	2.325	1.51	700x300	17.425	11.33
900x300	10.137	6.59	900x300	2.212	1.44	700x300	2.325	1.51	700x300	17.425	11.33	1275x300	8.688	5.65
900x300	2.212	1.44	900x300	4.363	2.84	700x300	17.425	11.33	1275x300	8.688	5.65	675x500	22.537	14.65
900x300	4.363	2.84	675x850	19.638	12.76	1275x300	8.688	5.65	675x500	22.537	14.65	675x500	4.825	3.14
675x850	19.638	12.76	900x850	10.163	6.61	675x500	22.537	14.65	675x500	4.825	3.14	675x500	10.800	7.02
900x850	10.163	6.61	900x1075	1.713	1.11	675x500	4.825	3.14	675x500	10.800	7.02	675x850	19.638	12.76
900x1075	1.713	1.11	1075x1075	12.147	7.90	675x500	10.800	7.02	675x850	19.638	12.76	900x850	10.163	6.61
1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	3.780	2.46	675x850	19.638	12.76	900x850	10.163	6.61	900x1075	1.713	1.11
1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	4.636	3.01	900x850	10.163	6.61	900x1075	1.713	1.11	1075x1075	12.147	7.90
1075x1075	4.636	3.01	34"x48 11/16"	4.350	2.91	900x1075	1.713	1.11	1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	3.780	2.46
34"x48 11/16"	4.350	2.91				1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	4.636	3.01
						1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	4.636	3.01	34"x48 11/16"	4.350	2.91
						1075x1075	4.636	3.01	34"x48 11/16"	4.350	2.91			
TOTAL	63.21		TOTAL	57.16		TOTAL	90.79		TOTAL	84.97		TOTAL	80.08	

Anexo A.14 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano

Tramo 11			Tramo 12			Tramo 13			Tramo 14			Tramo 15		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.400	0.04												
300x300	2.962	1.93	700x300	1.637	1.06	300x300	6.888	4.48	300x300	10.138	6.59	500x300	1.025	0.67
300x300	6.625	4.31	1275x300	18.088	11.76	500x300	2.612	1.70	500x300	1.025	0.67	900x300	10.137	6.59
500x300	1.400	0.91	900x1075	1.713	1.11	700x300	1.637	1.06	900x300	10.137	6.59	900x300	2.212	1.44
900x300	4.413	2.87	1075x1075	12.147	7.90	1275x300	18.088	11.76	900x300	2.212	1.44	900x300	4.363	2.84
900x300	13.362	8.69	1075x1075	3.780	2.46	900x1075	1.713	1.11	900x300	4.363	2.84	675x850	19.638	12.76
900x300	4.363	2.84	1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	12.147	7.90	675x850	19.638	12.76	900x850	10.163	6.61
1075x1075	12.147	7.90	34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	3.780	2.46	900x850	10.163	6.61	900x1075	1.713	1.11
1075x1075	3.780	2.46				1075x1075	4.636	3.01	900x1075	1.713	1.11	1075x1075	12.147	7.90
1075x1075	4.636	3.01				34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	3.780	2.46
34"x48 11/16"	4.350	2.91							1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	4.636	3.01
									1075x1075	4.636	3.01	34"x48 11/16"	4.350	2.91
									34"x48 11/16"	4.350	2.91			
TOTAL	37.84		TOTAL	30.24		TOTAL	36.42		TOTAL	54.91		TOTAL	48.32	

Anexo A.14 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano

Tramo 16			Tramo 17			Tramo 18			Tramo 19			Tramo 20		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.400	0.04												
300x300	7.628	4.96	300x300	4.926	3.20	300x300	1.238	0.80	500x300	7.362	4.79	300x300	10.100	6.57
300x300	4.100	2.67	700x300	2.113	1.37	300x300	1.875	1.22	500x300	1.850	1.20	500x300	7.362	4.79
500x300	3.135	2.04	1275x300	8.688	5.65	500x300	2.612	1.70	900x300	2.137	1.39	500x300	1.850	1.20
700x300	2.113	1.37	675x500	22.537	14.65	700x300	1.637	1.06	900x300	4.363	2.84	900x300	2.137	1.39
1275x300	8.688	5.65	675x500	4.825	3.14	1275x300	18.088	11.76	900x850	10.163	6.61	900x300	4.363	2.84
675x500	22.537	14.65	675x500	10.800	7.02	900x1075	1.713	1.11	900x1075	1.713	1.11	900x850	10.163	6.61
675x500	4.825	3.14	675x850	19.638	12.76	1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	12.147	7.90	900x1075	1.713	1.11
675x500	10.800	7.02	900x850	10.163	6.61	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	12.147	7.90
675x850	19.638	12.76	900x1075	1.713	1.11	1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	3.780	2.46
900x850	10.163	6.61	1075x1075	12.147	7.90	34"x48 11/16"	4.350	2.91	34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	4.636	3.01
900x1075	1.713	1.11	1075x1075	3.780	2.46							34"x48 11/16"	4.350	2.91
1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	4.636	3.01									
1075x1075	3.780	2.46	34"x48 11/16"	4.350	2.91									
1075x1075	4.636	3.01												
34"x48 11/16"	4.350	2.91												
TOTAL	78.28		TOTAL	71.82		TOTAL	33.96		TOTAL	34.24		TOTAL	40.80	

Anexo A.14 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano

Tramo 21			Tramo 22			Tramo 23			Tramo 24			Tramo 25		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.400	0.04												
300x300	1.428	0.93	300x300	3.263	2.12	300x300	8.950	5.82	500x300	2.163	1.41	300x300	7.975	5.18
500x300	3.135	2.04	500x300	1.400	0.91	500x300	2.163	1.41	1075x1075	12.147	7.90	500x300	0.512	0.33
700x300	2.113	1.37	900x300	4.413	2.87	1075x1075	12.147	7.90	1075x1075	3.780	2.46	900x850	10.163	6.61
1275x300	8.688	5.65	900x300	13.362	8.69	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	4.636	3.01	900x1075	1.713	1.11
675x500	22.537	14.65	900x300	4.363	2.84	1075x1075	4.636	3.01	34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	12.147	7.90
675x500	4.825	3.14	1075x1075	12.147	7.90	34"x48 11/16"	4.350	2.91				1075x1075	3.780	2.46
675x500	10.800	7.02	1075x1075	3.780	2.46							1075x1075	4.636	3.01
675x850	19.638	12.76	1075x1075	4.636	3.01							34"x48 11/16"	4.350	2.91
900x850	10.163	6.61	34"x48 11/16"	4.350	2.91									
900x1075	1.713	1.11												
1075x1075	12.147	7.90												
1075x1075	3.780	2.46												
1075x1075	4.636	3.01												
34"x48 11/16"	4.350	2.91												
TOTAL	71.58	TOTAL	33.73	TOTAL	23.53	TOTAL	17.71	TOTAL	29.54					

Anexo A.14 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el segundo sótano

Tramo 26			Tramo 27			Tramo 28			Tramo 29			Tramo 30		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04
500x300	0.512	0.33	500x300	1.513	0.98	300x300	8.762	5.70	500x300	1.800	1.17	300x300	6.350	4.13
900x850	10.163	6.61	500x300	4.863	3.16	500x300	1.513	0.98	675x850	19.638	12.76	500x300	1.800	1.17
900x1075	1.713	1.11	900x300	2.137	1.39	500x300	4.863	3.16	900x850	10.163	6.61	675x850	19.638	12.76
1075x1075	12.147	7.90	900x300	4.363	2.84	900x300	2.137	1.39	900x1075	1.713	1.11	900x850	10.163	6.61
1075x1075	3.780	2.46	900x850	10.163	6.61	900x300	4.363	2.84	1075x1075	12.147	7.90	900x1075	1.713	1.11
1075x1075	4.636	3.01	900x1075	1.713	1.11	900x850	10.163	6.61	1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	12.147	7.90
34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	12.147	7.90	900x1075	1.713	1.11	1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	3.780	2.46
			1075x1075	3.780	2.46	1075x1075	12.147	7.90	34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	4.636	3.01
			1075x1075	4.636	3.01	1075x1075	3.780	2.46				34"x48 11/16"	4.350	2.91
			34"x48 11/16"	4.350	2.91	1075x1075	4.636	3.01						
TOTAL	24.36		TOTAL	32.40		TOTAL	38.09		TOTAL	37.96		TOTAL	42.09	

Anexo A.15

Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano

Tramo 1			Tramo 2			Tramo 3			Tramo 4			Tramo 5		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04
525x300	1.488	0.97	300x300	8.375	5.44	925x300	0.437	0.28	725x300	7.050	4.58	525x300	7.525	4.89
525x300	20.275	13.18	525x300	1.488	0.97	925x300	31.950	20.77	925x300	0.437	0.28	725x300	7.050	4.58
925x300	4.350	2.83	525x300	20.275	13.18	950x1075	1.638	1.06	925x300	31.950	20.77	925x300	0.437	0.28
925x300	12.863	8.36	925x300	4.350	2.83	1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06	925x300	31.950	20.77
925x300	4.300	2.80	925x300	12.863	8.36	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06
1100x1075	14.570	9.47	925x300	4.300	2.80	1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47
1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47	34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33
1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33				34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97
34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97							34"x48 11/16"	4.350	3.24
		34"x48 11/16"	4.350	3.24										
TOTAL	48.17	TOTAL	53.62	TOTAL	42.16	TOTAL	46.74	TOTAL	51.64					

Anexo A.15 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano

Tramo 6			Tramo 7			Tramo 8			Tramo 9			Tramo 10		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04
300x300	8.250	5.36	300x300	8.850	5.75	525x300	8.125	5.28	725x300	7.525	4.89	925x300	1.650	1.07
525x300	7.525	4.89	525x300	8.125	5.28	725x300	7.525	4.89	925x300	1.650	1.07	925x300	17.150	11.15
725x300	7.050	4.58	725x300	7.525	4.89	925x300	1.650	1.07	925x300	17.150	11.15	1325x300	8.863	5.76
925x300	0.437	0.28	925x300	1.650	1.07	925x300	17.150	11.15	1325x300	8.863	5.76	700x500	22.250	14.46
925x300	31.950	20.77	925x300	17.150	11.15	1325x300	8.863	5.76	700x500	22.250	14.46	700x500	4.800	3.12
950x1075	1.638	1.06	1325x300	8.863	5.76	700x500	22.250	14.46	700x500	4.800	3.12	700x500	4.650	3.02
1100x1075	14.570	9.47	700x500	22.250	14.46	700x500	4.800	3.12	700x500	4.650	3.02	700x850	21.963	14.28
1100x1075	6.658	4.33	700x500	4.800	3.12	700x500	4.650	3.02	700x850	21.963	14.28	950x850	13.887	9.03
1100x1075	4.564	2.97	700x500	4.650	3.02	700x850	21.963	14.28	950x850	13.887	9.03	950x1075	1.638	1.06
34"x48 11/16"	4.350	3.24	700x850	21.963	14.28	950x850	13.887	9.03	950x1075	1.638	1.06	1100x1075	14.570	9.47
			950x850	13.887	9.03	950x1075	1.638	1.06	1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33
			950x1075	1.638	1.06	1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97
			1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24
			1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24			
			1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24						
TOTAL	57.00	TOTAL	98.92	TOTAL	93.17	TOTAL	87.89	TOTAL	83.00					

Anexo A.15 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano

Tramo 11			Tramo 12			Tramo 13			Tramo 14			Tramo 15		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.400	0.04												
300x300	2.962	1.93	300x300	10.100	6.57	525x300	0.600	0.39	300x300	10.138	6.59	525x300	2.213	1.44
300x300	6.600	4.29	525x300	0.600	0.39	525x300	2.150	1.40	525x300	2.213	1.44	525x300	2.150	1.40
525x300	0.925	0.60	525x300	2.150	1.40	725x300	14.200	9.23	525x300	2.150	1.40	925x300	6.614	4.30
925x300	4.350	2.83	725x300	14.200	9.23	950x850	13.887	9.03	925x300	6.614	4.30	1325x300	7.600	4.94
925x300	12.863	8.36	950x850	13.887	9.03	950x1075	1.638	1.06	1325x300	7.600	4.94	700x850	21.963	14.28
925x300	4.300	2.80	950x1075	1.638	1.06	1100x1075	14.570	9.47	700x850	21.963	14.28	950x850	13.887	9.03
1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33	950x850	13.887	9.03	950x1075	1.638	1.06
1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97	950x1075	1.638	1.06	1100x1075	14.570	9.47
1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33
34"x48 11/16"	4.350	3.24	34"x48 11/16"	4.350	3.24				1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97
									1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24
									34"x48 11/16"	4.350	3.24			
TOTAL	40.85	TOTAL	47.72	TOTAL	41.15	TOTAL	63.08	TOTAL	56.49					

Anexo A.15 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano

Tramo 16			Tramo 17			Tramo 18			Tramo 19			Tramo 20		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.400	0.04												
300x300	7.628	4.96	300x300	6.800	4.42	300x300	10.100	6.57	525x300	7.200	4.68	300x300	1.428	0.93
300x300	4.275	2.78	725x300	14.200	9.23	525x300	7.200	4.68	925x300	6.614	4.30	525x300	5.947	3.87
525x300	5.947	3.87	950x850	13.887	9.03	925x300	6.614	4.30	1325x300	7.600	4.94	1325x300	8.863	5.76
1325x300	8.863	5.76	950x1075	1.638	1.06	1325x300	7.600	4.94	700x850	21.963	14.28	700x500	22.250	14.46
700x500	22.250	14.46	1100x1075	14.570	9.47	700x850	21.963	14.28	950x850	13.887	9.03	700x500	4.800	3.12
700x500	4.800	3.12	1100x1075	6.658	4.33	950x850	13.887	9.03	950x1075	1.638	1.06	700x500	4.650	3.02
700x500	4.650	3.02	1100x1075	4.564	2.97	950x1075	1.638	1.06	1100x1075	14.570	9.47	700x850	21.963	14.28
700x850	21.963	14.28	34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33	950x850	13.887	9.03
950x850	13.887	9.03				1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97	950x1075	1.638	1.06
950x1075	1.638	1.06				1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	14.570	9.47
1100x1075	14.570	9.47				34"x48 11/16"	4.350	3.24				1100x1075	6.658	4.33
1100x1075	6.658	4.33										1100x1075	4.564	2.97
1100x1075	4.564	2.97										34"x48 11/16"	4.350	3.24
34"x48 11/16"	4.350	3.24												
TOTAL	82.38		TOTAL	43.79		TOTAL	64.90		TOTAL	58.33		TOTAL	75.57	

Anexo A.15 (Continuación)

Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano

Tramo 21			Tramo 22			Tramo 23			Tramo 24			Tramo 25		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)	Ducto	L (m)	ΔP (Pa)
825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04	825x225	0.400	0.04
300x300	3.263	2.12	300x300	6.188	4.02	300x300	8.950	5.82	525x300	2.135	1.39	525x300	0.772	0.50
525x300	0.925	0.60	525x300	2.225	1.45	525x300	2.135	1.39	1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06
925x300	4.350	2.83	1325x300	7.600	4.94	1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47
925x300	12.863	8.36	700x850	21.963	14.28	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33
925x300	4.300	2.80	950x850	13.887	9.03	1100x1075	4.564	2.97	34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97
1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06	34"x48 11/16"	4.350	3.24				34"x48 11/16"	4.350	3.24
1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47									
1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33									
34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97									
		34"x48 11/16"	4.350	3.24										
TOTAL	36.75	TOTAL	54.82	TOTAL	27.25	TOTAL	21.43	TOTAL	21.61					

Anexo A.15 (Continuación)


Caídas de presión en tramos rectos en el tercer sótano

Tramo 26			Tramo 27			Tramo 28			Tramo 29			Tramo 30		
Ducto	L (m)	ΔP (Pa)												
825x225	0.400	0.04												
300x300	7.975	5.18	725x300	2.085	1.36	525x300	7.937	5.16	300x300	7.788	5.06	300x300	7.412	4.82
525x300	0.772	0.50	950x850	13.887	9.03	725x300	2.085	1.36	525x300	7.937	5.16	525x300	2.225	1.45
950x1075	1.638	1.06	950x1075	1.638	1.06	950x850	13.887	9.03	725x300	2.085	1.36	1325x300	7.600	4.94
1100x1075	14.570	9.47	1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06	950x850	13.887	9.03	700x850	21.963	14.28
1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06	950x850	13.887	9.03
1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47	950x1075	1.638	1.06
34"x48 11/16"	4.350	3.24	34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33	1100x1075	14.570	9.47
						34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97	1100x1075	6.658	4.33
									34"x48 11/16"	4.350	3.24	1100x1075	4.564	2.97
												34"x48 11/16"	4.350	3.24
TOTAL	26.80	TOTAL		31.49	TOTAL		36.65	TOTAL		41.71	TOTAL		55.62	

Anexo A.16

Caída de presión en accesorios del primer sótano

1. Rejillas




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código	
			R1.1-1.30	R1.31
Área efectiva	Ae	m ²	0.066	0.594
Área del conducto	Ac	m ²	0.186	1.061
Relación Ae/Ac	Ae/Ac	-	0.36	0.56
Velocidad	v	m/s	2.59	16.42
Presión dinámica	Pd	Pa	4.02	161.85
Coeficiente de pérdidas	C ₀	-	3.90	1.15
Caída de presión	ΔP	Pa	15.70	186.13

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

2. Codos Lisos




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código			
			CL1.1	CL1.2	CL1.3	CL1.4
Ancho	W	mm	275	475	650	850
Altura	H	mm	300	300	300	300
Radio medio	r	mm	412.5	712.5	975	1275
Ángulo	Θ	°	90	90	90	90
Caudal	Q	l/s	325	650	975	1300
Velocidad	v	m/s	3.9	4.6	5.0	5.1
Presión dinámica	Pd	Pa	9.13	12.70	15.00	15.61
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.17	0.17	0.20	0.21
Caída de presión	ΔP	Pa	1.55	2.16	3.00	3.28

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

3. Codos Rectos




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código		
			CR1.1	CR1.2	CR1.3
Ancho	W	mm	650	1050	863.6
Altura	H	mm	500	1050	1228.7
Caudal	Q	l/s	1950	9750	9756
Velocidad	v	m/s	6.0	8.8	9.2
Presión dinámica	Pd	Pa	21.60	46.46	50.78
Coeficiente de pérdidas	C0	-	1.28	1.18	1.08
Caída de presión	ΔP	Pa	27.65	54.83	54.85

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

4. Ampliaciones




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código						
			A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7
Ancho inicial	W0	mm	275	475	850	500	650	850	875
Altura	H	mm	300	300	300	650	850	875	1050
Ancho final	W1	mm	475	650	1200	850	875	1050	1050
Longitud	L	mm	600	600	600	600	600	600	600
Caudal	Q	l/s	325	650	1300	1950	3900	5850	7800
Ángulo	Θ	°	19	17	33	33	21	19	17
Velocidad inicial	v0	m/s	3.9	4.6	5.1	6.0	7.1	7.9	8.5
Velocidad final	v1	m/s	2.3	3.3	3.6	3.5	5.2	6.4	7.1
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	9.13	12.70	15.61	21.60	30.25	37.45	43.35
Presión dinámica final	Pd1	Pa	3.17	6.53	7.78	7.35	16.22	24.58	30.25
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.12	0.07	0.15	0.21	0.08	0.06	0.05
Caída de presión	ΔP	Pa	1.10	0.89	2.34	4.54	2.42	2.25	2.17

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

5. Reducciones




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código
			RD1.1
Altura inicial	H0	mm	300
Ancho inicial	W0	mm	1200
Altura final	H1	mm	500
Ancho final	W1	mm	650
Longitud	L	mm	1000
Caudal	Q	l/s	1950
Ángulo 0	θ0	°	31
Ángulo 1	θ1	°	11
Velocidad inicial	v0	m/s	5.4
Velocidad final	v1	m/s	6.0
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	17.50
Presión dinámica final	Pd1	Pa	21.60
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.02
Caída de presión	ΔP	Pa	0.35

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

6. Uniones en Y




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código			
			Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
Altura	H	mm	300	300	300	300
Ancho de rama principal	W _s	mm	275	475	650	850
Ancho de rama secundaria	W _b	mm	275	475	650	475
Ancho de salida	W _c	mm	475	850	1200	1200
Caudal en rama principal	Q _s	l/s	325	650	975	1300
Caudal en rama secundaria	Q _b	l/s	325	650	975	650
Velocidad en rama secundaria	v _b	m/s	3.9	4.6	5.0	4.6
Presión dinámica en rama secundaria	P _{db}	Pa	9.13	12.70	15.00	12.70
Coeficiente de pérdidas en rama secundaria	C _b	-	-0.01	-0.01	-0.01	-0.35
Caída de presión en rama secundaria	ΔP _b	Pa	-0.09	-0.13	-0.15	-4.44
Velocidad en rama principal	v _s	m/s	3.9	4.6	5.0	5.1
Velocidad en salida	v _c	m/s	4.6	5.1	5.4	5.4
Presión dinámica en rama principal	P _{ds}	Pa	9.13	12.70	15.00	15.61
Presión dinámica en salida	P _{dc}	Pa	12.70	15.61	17.50	17.50
Coeficiente de pérdidas en rama principal	C _s	-	0.36	0.36	0.36	0.29
Caída de presión en rama principal	ΔP _s	Pa	3.29	4.57	5.40	4.53

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

7. Uniones en T




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código						
			T1.1	T1.2	T1.3	T1.4	T1.5	T1.6	T1.7
Altura de rama principal	H	mm	475	650	300	850	850	1050	1050
Ancho de rama principal	W	mm	300	300	1200	650	875	875	1050
Altura de rama secundaria	Hb	mm	225	225	300	300	300	300	300
Ancho de rama secundaria	Wb	mm	825	825	475	1200	1200	1200	1200
Caudal en rama principal	Qs	l/s	325	650	1300	1950	3900	5850	7800
Caudal en rama secundaria	Qb	l/s	325	325	650	1950	1950	1950	1950
Velocidad en rama secundaria	vb	m/s	1.8	1.8	4.6	5.4	5.4	5.4	5.4
Presión dinámica en rama secundaria	Pdb	Pa	1.94	1.94	12.70	17.50	17.50	17.50	17.50
Coeficiente de pérdidas en rama secundaria	Cb	-	0.66	-0.33	-0.33	0.68	-0.33	-2.25	-3.75
Caída de presión en rama secundaria	ΔPb	Pa	1.28	-0.64	-4.19	11.90	-5.77	-39.37	-65.61
Velocidad en rama principal	vs	m/s	2.3	3.3	3.6	3.5	5.2	6.4	7.1
Velocidad en salida	vc	m/s	4.6	5.0	5.4	7.1	7.9	8.5	8.8
Presión dinámica en rama principal	Pds	Pa	3.17	6.53	7.78	7.35	16.22	24.58	30.25
Presión dinámica en salida	Pdc	Pa	12.70	15.00	17.50	30.25	37.45	43.35	46.46
Coeficiente de pérdidas en rama principal	Cs	-	2.23	0.95	0.95	2.23	0.96	0.57	0.38
Caída de presión en rama principal	ΔPs	Pa	7.08	6.21	7.39	16.39	15.58	14.01	11.49

Anexo A.16 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del primer sótano

8. Transformación




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código
TR1.1			
Altura	H0	mm	1050
Ancho	W0	mm	1050
Diámetro	D1	mm	1255.71
Longitud	L	mm	600
Caudal	Q	l/s	9756
Ángulo 1	θ0	°	19
Ángulo 2	θ1	°	19
Velocidad inicial	v0	m/s	8.8
Velocidad final	v1	m/s	7.9
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	46.46
Presión dinámica final	Pd1	Pa	37.45
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.05
Caída de presión		Pa	2.32

Anexo A.17

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

1. Rejillas




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código	
			R2.1-2.30	R2.31
Área efectiva	Ae	m ²	0.066	0.594
Área del conducto	Ac	m ²	0.186	1.061
Relación Ae/Ac	Ae/Ac	-	0.36	0.56
Velocidad	v	m/s	2.76	17.45
Presión dinámica	Pd	Pa	4.57	182.69
Coeficiente de pérdidas	C ₀	-	3.9	1.15
Caída de presión	ΔP	Pa	17.83	210.09

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

2. Codos Lisos




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código			
			CL2.1	CL2.2	CL2.3	CL2.4
Ancho	W	mm	300	500	700	900
Altura	H	mm	300	300	300	300
Radio medio	r	mm	450	750	1050	1350
Ángulo	Θ	°	90	90	90	90
Caudal	Q	l/s	346	691	1037	1382
Velocidad	v	m/s	3.8	4.6	4.9	5.1
Presión dinámica	Pd	Pa	8.66	12.70	14.41	15.61
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.17	0.20	0.21	0.21
Caída de presión	ΔP	Pa	1.47	2.54	3.03	3.28

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

3. Codos Rectos




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código		
			CR2.1	CR2.2	CR2.3
Ancho	W	mm	675	1075	863.6
Altura	H	mm	500	1075	1228.7
Caudal	Q	l/s	2073	10365	10365
Velocidad	v	m/s	6.2	9.0	9.8
Presión dinámica	Pd	Pa	23.06	48.60	57.62
Coeficiente de pérdidas	C0	-	1.29	1.18	1.08
Caída de presión	ΔP	Pa	29.75	57.35	62.23

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

4. Ampliaciones




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código						
			A2.1	A2.2	A2.3	A2.4	A2.5	A2.6	A2.7
Ancho inicial	W0	mm	300	500	900	500	675	850	900
Altura	H	mm	300	300	300	675	850	900	1075
Ancho final	W1	mm	500	700	1275	850	900	1075	1075
Longitud	L	mm	600	600	600	600	600	600	600
Caudal	Q	l/s	346	691	1382	2073	4146	6219	8292
Ángulo	θ	°	19	19	35	33	21	21	17
Velocidad inicial	v0	m/s	3.8	4.6	5.1	6.2	7.2	8.1	8.6
Velocidad final	v1	m/s	2.3	3.3	3.6	3.6	5.4	6.4	7.2
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	8.66	12.70	15.61	23.06	31.10	39.37	44.38
Presión dinámica final	Pd1	Pa	3.17	6.53	7.78	7.78	17.50	24.58	31.10
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.12	0.08	0.16	0.21	0.08	0.07	0.04
Caída de presión	ΔP	Pa	1.04	1.02	2.50	4.84	2.49	2.76	1.78

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

5. Reducciones




$$A_0/A_1 < \text{ or } > 1$$

Parámetro	Símbolo	Unidades	Código
			RD2.1
Altura inicial	H0	mm	300
Ancho inicial	W0	mm	1275
Altura final	H1	mm	500
Ancho final	W1	mm	675
Longitud	L	mm	1000
Caudal	Q	l/s	2073
Ángulo 0	Θ0	°	33
Ángulo 1	Θ1	°	11
Velocidad inicial	v0	m/s	5.4
Velocidad final	v1	m/s	6.2
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	17.50
Presión dinámica final	Pd1	Pa	23.06
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.03
Caída de presión	ΔP	Pa	0.52

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

6. Uniones en Y




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código			
			Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4
Altura	H	mm	300	300	300	300
Ancho de rama principal	W _s	mm	300	500	500	700
Ancho de rama secundaria	W _b	mm	300	300	500	700
Ancho de salida	W _c	mm	500	700	900	1275
Caudal en rama principal	Q _s	l/s	346	691	691	1037
Caudal en rama secundaria	Q _b	l/s	346	346	691	1037
Velocidad en rama secundaria	v _b	m/s	3.8	3.8	4.6	4.9
Presión dinámica en rama secundaria	P _{db}	Pa	8.66	8.66	12.70	14.41
Coeficiente de pérdidas en rama secundaria	C _b	-	0.01	-0.39	-0.01	-0.01
Caída de presión en rama secundaria	ΔP _b	Pa	0.09	-3.38	-0.13	-0.14
Velocidad en rama principal	v _s	m/s	3.8	4.6	4.6	4.9
Velocidad en salida	v _c	m/s	4.6	4.9	5.1	5.4
Presión dinámica en rama principal	P _{ds}	Pa	8.66	12.70	12.70	14.41
Presión dinámica en salida	P _{dc}	Pa	12.70	14.41	15.61	17.50
Coeficiente de pérdidas en rama principal	C _s	-	0.37	0.32	0.36	0.36
Caída de presión en rama principal	ΔP _s	Pa	3.21	4.06	4.57	5.19

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

7. Uniones en T




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código						
			T2.1	T2.2	T2.3	T2.4	T2.5	T2.6	T2.7
Altura de rama principal	H	mm	500	700	300	850	850	1075	1075
Ancho de rama principal	W	mm	300	300	1275	675	900	900	1075
Altura de rama secundaria	Hb	mm	225	225	300	300	300	300	300
Ancho de rama secundaria	Wb	mm	825	825	500	1275	1275	1275	1275
Caudal en rama principal	Qs	l/s	346	691	1382	2073	4146	6219	8292
Caudal en rama secundaria	Qb	l/s	346	346	691	2073	2073	2073	2073
Velocidad en rama secundaria	vb	m/s	1.9	1.9	4.6	5.4	5.4	5.4	5.4
Presión dinámica en rama secundaria	Pdb	Pa	2.17	2.17	12.70	17.50	17.50	17.50	17.50
Coeficiente de pérdidas en rama secundaria	Cb	-	0.66	-0.33	-0.33	0.66	-0.33	-2.25	-3.75
Caída de presión en rama secundaria	ΔPb	Pa	1.43	-0.71	-4.19	11.55	-5.77	-39.37	-65.61
Velocidad en rama principal	vs	m/s	2.3	3.3	3.6	3.6	5.4	6.4	7.2
Velocidad en salida	vc	m/s	4.6	4.9	5.4	7.2	8.1	8.6	9
Presión dinámica en rama principal	Pds	Pa	3.17	6.53	7.78	7.78	17.50	24.58	31.10
Presión dinámica en salida	Pdc	Pa	12.70	14.41	17.50	31.10	39.37	44.38	48.60
Coeficiente de pérdidas en rama principal	Cs	-	2.23	0.95	0.95	2.23	0.95	0.57	0.38
Caída de presión en rama principal	ΔPs	Pa	7.08	6.21	7.39	17.34	16.62	14.01	11.82

Anexo A.17 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del segundo sótano

8. Transformación




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código
TR2.1			
Altura	H0	mm	1075
Ancho	W0	mm	1075
Diámetro	D1	mm	1255.71
Longitud	L	mm	600
Caudal	Q	l/s	10365
Ángulo 1	θ0	°	17
Ángulo 2	θ1	°	17
Velocidad inicial	v0	m/s	9.0
Velocidad final	v1	m/s	8.4
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	48.60
Presión dinámica final	Pd1	Pa	42.34
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.03
Caída de presión	Pa	Pa	1.46

Anexo A.18

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

1. Rejillas




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código	
			R3.1-3.30	R3.31
Área efectiva	Ae	m ²	0.066	0.594
Área del conducto	Ac	m ²	0.186	1.061
Relación Ae/Ac	Ae/Ac	-	0.36	0.56
Velocidad	v	m/s	2.92	18.48
Presión dinámica	Pd	Pa	5.12	204.83
Coeficiente de pérdidas	C0	-	3.9	1.15
Caída de presión	ΔP	Pa	19.95	235.55

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

2. Codos Lisos




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código		
			CL3.1	CL3.2	CL3.3
Ancho	W	mm	300	525	925
Altura	H	mm	300	300	300
Radio medio	r	mm	450	787.5	1387.5
Ángulo	Θ	$^{\circ}$	90	90	90
Caudal	Q	l/s	366	732	1463
Velocidad	v	m/s	4.1	4.6	5.3
Presión dinámica	Pd	Pa	10.09	12.70	16.85
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.17	0.20	0.21
Caída de presión	ΔP	Pa	1.71	2.54	3.54

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

3. Codos Rectos




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código			
			CR3.1	CR3.2	CR3.3	CR3.4
Ancho	W	mm	700	1075	1100	863.6
Altura	H	mm	500	1100	1075	1228.7
Caudal	Q	l/s	2916	10975	10975	10975
Velocidad	v	m/s	6.3	9.3	9.3	10.3
Presión dinámica	Pd	Pa	23.81	51.89	51.89	63.65
Coeficiente de pérdidas	C0	-	1.30	1.17	1.19	1.08
Caída de presión	ΔP	Pa	30.96	60.72	61.75	68.75

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

4. Ampliaciones




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código								
			A3.1	A3.2	A3.3	A3.4	A3.5	A3.6	A3.7	A3.8	A3.9
Ancho inicial	W ₀	mm	300	525	725	725	925	500	700	850	950
Altura	H	mm	300	300	300	300	300	700	850	950	1075
Ancho final	W ₁	mm	525	725	925	1325	1325	850	950	1075	1100
Longitud	L	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Caudal	Q	l/s	366	732	1098	1098	1463	2195	4390	6585	8780
Ángulo	Θ	°	21	19	19	53	37	33	24	21	14
Velocidad inicial	v ₀	m/s	4.1	4.6	5.0	5.0	5.3	6.3	7.4	8.2	8.6
Velocidad final	v ₁	m/s	2.3	3.4	4.0	2.8	3.7	3.7	5.4	6.5	7.4
Presión dinámica inicial	P _{d0}	Pa	10.0 9	12.7 0	15.0 0	15.0 0	16.8 5	23.8 1	32.8 6	40.3 4	44.3 8
Presión dinámica final	P _{d1}	Pa	3.17	6.94	9.60	4.70	8.21	8.21	17.5 0	25.3 5	32.8 6
Coeficiente de pérdidas	C ₀	-	0.14	0.08	0.06	0.33	0.18	0.21	0.10	0.07	0.04
Caída de presión	ΔP	Pa	1.41	1.02	0.90	4.95	3.03	5.00	3.29	2.82	1.78

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

5. Reducciones




$$A_0/A_1 < \text{ or } > 1$$

Parámetro	Símbolo	Unidades	Código
			RD3.1
Altura inicial	H0	mm	300
Ancho inicial	W0	mm	1325
Altura final	H1	mm	500
Ancho final	W1	mm	700
Longitud	L	mm	1000
Caudal	Q	l/s	2195
Ángulo 0	Θ0	°	35
Ángulo 1	Θ1	°	11
Velocidad inicial	v0	m/s	5.5
Velocidad final	v1	m/s	6.3
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	18.15
Presión dinámica final	Pd1	Pa	23.81
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.03
Caída de presión	ΔP	Pa	0.54

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

6. Uniones en Y




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código			
			Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4
Altura	H	mm	300	300	300	300
Ancho de rama principal	W _s	mm	300	525	525	925
Ancho de rama secundaria	W _b	mm	300	300	525	525
Ancho de salida	W _c	mm	525	725	925	1325
Caudal en rama principal	Q _s	l/s	366	732	732	1463
Caudal en rama secundaria	Q _b	l/s	366	366	732	732
Velocidad en rama secundaria	v _b	m/s	4.1	4.1	4.6	4.6
Presión dinámica en rama secundaria	P _{db}	Pa	10.09	10.09	12.70	12.70
Coeficiente de pérdidas en rama secundaria	C _b	-	-0.01	-0.27	-0.01	-0.44
Caída de presión en rama secundaria	ΔP _b	Pa	-0.10	-2.72	-0.13	-5.59
Velocidad en rama principal	v _s	m/s	4.1	4.6	4.6	5.3
Velocidad en salida	v _c	m/s	4.6	5	5.3	5.5
Presión dinámica en rama principal	P _{ds}	Pa	10.09	12.70	12.70	16.85
Presión dinámica en salida	P _{dc}	Pa	12.70	15.00	16.85	18.15
Coeficiente de pérdidas en rama principal	C _s	-	0.36	0.3	0.36	0.3
Caída de presión en rama principal	ΔP _s	Pa	3.63	3.81	4.57	5.06

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

7. Uniones en T




Parámetro	Símbolo	Unidades	Código									
			T3.1	T3.2	T3.3	T3.4	T3.5	T3.6	T3.7	T3.8	T3.9	
Altura de rama principal	H	mm	525	725	925	300	300	850	850	1075	1075	
Ancho de rama principal	W	mm	300	300	300	1325	1325	700	950	950	1100	
Altura de rama secundaria	Hb	mm	225	225	225	300	300	300	300	300	300	
Ancho de rama secundaria	Wb	mm	825	825	825	725	525	1325	1325	1325	1325	
Caudal en rama principal	Qs	l/s	366	732	1098	1098	1463	2195	4390	6585	8780	
Caudal en rama secundaria	Qb	l/s	366	366	366	1098	732	2195	2195	2195	2195	
Velocidad en rama secundaria	vb	m/s	2.0	2.0	2.0	5.0	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	
Presión dinámica en rama secundaria	Pdb	Pa	2.40	2.40	2.40	15.00	12.70	18.15	18.15	18.15	18.15	
Coeficiente de pérdidas en rama secundaria	Cb	-	0.66	-0.33	-2.25	0.66	-0.33	0.66	-0.33	-2.25	-3.75	
Caída de presión en rama secundaria	ΔPb	Pa	1.58	-0.79	-5.40	9.90	-4.19	11.98	-5.99	-40.84	-68.06	
Velocidad en rama principal	vs	m/s	2.3	3.4	4.0	2.8	3.7	3.7	5.4	6.5	7.4	
Velocidad en salida	vc	m/s	4.6	5.0	5.3	5.5	5.5	7.4	8.2	8.6	9.3	
Presión dinámica en rama principal	Pds	Pa	3.17	6.94	9.60	4.70	8.21	8.21	17.50	25.35	32.86	
Presión dinámica en salida	Pdc	Pa	12.70	15.00	16.85	18.15	18.15	32.86	40.34	44.38	51.89	
Coeficiente de pérdidas en rama principal	Cs	-	2.23	0.95	0.57	2.23	0.95	2.23	0.95	0.57	0.38	
Caída de presión en rama principal	ΔPs	Pa	7.08	6.59	5.47	10.49	7.80	18.32	16.62	14.45	12.49	

Anexo A.18 (Continuación)

Caída de presión en accesorios del tercer sótano

8. Transformación



Parámetro	Símbolo	Unidades	Código
TR3.1			
Altura	H0	mm	1100
Ancho	W0	mm	1075
Diámetro	D1	mm	1255.71
Longitud	L	mm	600
Caudal	Q	l/s	10975
Ángulo 1	θ0	°	15
Ángulo 2	θ1	°	17
Velocidad inicial	v0	m/s	9.3
Velocidad final	v1	m/s	8.9
Presión dinámica inicial	Pd0	Pa	51.89
Presión dinámica final	Pd1	Pa	47.53
Coeficiente de pérdidas	C0	-	0.02
Caída de presión	Pa	Pa	1.04

Anexo A.19

Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano

Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3		Tramo 4		Tramo 5	
Accesarios	ΔP (Pa)								
R1.1	15.70	R1.2	15.70	R1.3	15.70	R1.4	15.70	R1.5	15.70
T1.1B	1.28	A1.1	1.10	T1.2B	-0.64	T1.1B	1.28	A1.1	1.10
CL1.2	2.16	T1.1S	7.08	CL1.3	3.00	A1.2	0.89	T1.1S	7.08
Y1.2S	4.57	CL1.2	2.16	Y1.3S	5.40	T1.2S	6.21	A1.2	0.89
CL1.4	3.28	Y1.2S	4.57	T1.6B	-39.37	CL1.3	3.00	T1.2S	6.21
CL1.4	3.28	CL1.4	3.28	A1.7	2.17	Y1.3S	5.40	CL1.3	3.00
A1.3	2.34	CL1.4	3.28	T1.7S	11.49	T1.6B	-39.37	Y1.3S	5.40
T1.3S	7.39	A1.3	2.34	CR1.2	54.83	A1.7	2.17	T1.6B	-39.37
T1.7B	-65.61	T1.3S	7.39	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49	A1.7	2.17
CR1.2	54.83	T1.7B	-65.61	TR1.1	2.32	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49
CR1.2	54.83	CR1.2	54.83	CR1.3	54.85	CR1.2	54.83	CR1.2	54.83
TR1.1	2.32	CR1.2	54.83	R1.31	186.13	TR1.1	2.32	CR1.2	54.83
CR1.3	54.85	TR1.1	2.32			CR1.3	54.85	TR1.1	2.32
R1.31	186.13	CR1.3	54.85			R1.31	186.13	CR1.3	54.85
		R1.31	186.13					R1.31	186.13
TOTAL	327.35	TOTAL	334.25	TOTAL	350.71	TOTAL	359.73	TOTAL	366.63

Anexo A.19 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano

Tramo 6		Tramo 7		Tramo 8		Tramo 9		Tramo 10	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R1.6	15.70	R1.7	15.70	R1.8	15.70	R1.9	15.70	R1.10	15.70
A1.1	1.10	T1.1B	1.28	A1.1	1.10	T1.1B	1.28	CL1.1	1.55
T1.1S	7.08	CL1.2	2.16	T1.1S	7.08	CL1.2	2.16	CL1.1	1.55
CL1.2	2.16	Y1.2S	4.57	CL1.2	2.16	CL1.2	2.16	A1.1	1.10
Y1.2S	4.57	CL1.4	3.28	CL1.2	2.16	CL1.2	2.16	T1.1S	7.08
CL1.4	3.28	CL1.4	3.28	CL1.2	2.16	Y1.2S	4.57	CL1.2	2.16
CL1.4	3.28	A1.3	2.34	Y1.2S	4.57	Y1.4S	4.53	Y1.2B	-0.13
A1.3	2.34	T1.3S	7.39	Y1.4S	4.53	RD1.1	0.35	Y1.4S	4.53
T1.3S	7.39	T1.4B	11.90	RD1.1	0.35	CR1.1	27.65	RD1.1	0.35
T1.4B	11.90	A1.5	2.42	CR1.1	27.65	CR1.1	27.65	CR1.1	27.65
A1.5	2.42	T1.5S	15.58	CR1.1	27.65	CR1.1	27.65	CR1.1	27.65
T1.5S	15.58	A1.6	2.25	CR1.1	27.65	A1.4	4.54	CR1.1	27.65
A1.6	2.25	T1.6S	14.01	A1.4	4.54	T1.4S	16.39	A1.4	4.54
T1.6S	14.01	A1.7	2.17	T1.4S	16.39	A1.5	2.42	T1.4S	16.39
A1.7	2.17	T1.7S	11.49	A1.5	2.42	T1.5S	15.58	A1.5	2.42
T1.7S	11.49	CR1.2	54.83	T1.5S	15.58	A1.6	2.25	T1.5S	15.58
CR1.2	54.83	CR1.2	54.83	A1.6	2.25	T1.6S	14.01	A1.6	2.25
CR1.2	54.83	TR1.1	2.32	T1.6S	14.01	A1.7	2.17	T1.6S	14.01
TR1.1	2.32	CR1.3	54.85	A1.7	2.17	T1.7S	11.49	A1.7	2.17
CR1.3	54.85	R1.31	186.13	T1.7S	11.49	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49
R1.31	186.13			CR1.2	54.83	CR1.2	54.83	CR1.2	54.83
				CR1.2	54.83	TR1.1	2.32	CR1.2	54.83
				TR1.1	2.32	CR1.3	54.85	TR1.1	2.32
				CR1.3	54.85	R1.31	186.13	CR1.3	54.85
				R1.31	186.13			R1.31	186.13
TOTAL	459.68	TOTAL	452.78	TOTAL	544.57	TOTAL	537.67	TOTAL	538.65

Anexo A.19 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano

Tramo 11		Tramo 12		Tramo 13		Tramo 14		Tramo 15	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R1.11	15.70	R1.12	15.70	R1.13	15.70	R1.14	15.70	R1.15	15.70
CL1.1	1.55	T1.2B	-0.64	Y1.1S	3.29	A1.1	1.10	T1.1B	1.28
Y1.1B	-0.09	Y1.3B	-0.15	A1.2	0.89	T1.1S	7.08	Y1.2B	-0.13
Y1.2B	-0.13	T1.6B	-39.37	T1.2S	6.21	Y1.2B	-0.13	CL1.4	3.28
CL1.4	3.28	A1.7	2.17	Y1.3B	-0.15	CL1.4	3.28	CL1.4	3.28
CL1.4	3.28	T1.7S	11.49	T1.6B	-39.37	CL1.4	3.28	A1.3	2.34
A1.3	2.34	CR1.2	54.83	A1.7	2.17	A1.3	2.34	T1.3S	7.39
T1.3S	7.39	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49	T1.3S	7.39	T1.4B	11.90
T1.7B	-65.61	TR1.1	2.32	CR1.2	54.83	T1.4B	11.90	A1.5	2.42
CR1.2	54.83	CR1.3	54.85	CR1.2	54.83	A1.5	2.42	T1.5S	15.58
CR1.2	54.83	R1.31	186.13	TR1.1	2.32	T1.5S	15.58	A1.6	2.25
TR1.1	2.32			CR1.3	54.85	A1.6	2.25	T1.6S	14.01
CR1.3	54.85			R1.31	186.13	T1.6S	14.01	A1.7	2.17
R1.31	186.13					A1.7	2.17	T1.7S	11.49
						T1.7S	11.49	CR1.2	54.83
						CR1.2	54.83	CR1.2	54.83
						CR1.2	54.83	TR1.1	2.32
						TR1.1	2.32	CR1.3	54.85
						CR1.3	54.85	R1.31	186.13
						R1.31	186.13		
TOTAL	320.67	TOTAL	342.16	TOTAL	353.19	TOTAL	452.82	TOTAL	445.92

Anexo A.19 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano

Tramo 16		Tramo 17		Tramo 18		Tramo 19		Tramo 20	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R1.16	15.70	R1.17	15.70	R1.18	15.70	R1.19	15.70	R1.20	15.70
CL1.1	1.55	T1.1B	1.28	CL1.1	1.55	T1.1B	1.28	A1.1	1.10
A1.1	1.10	CL1.2	2.16	Y1.1B	-0.09	CL1.2	2.16	T1.1S	7.08
T1.1S	7.08	Y1.2B	-0.13	A1.2	0.89	CL1.2	2.16	CL1.2	2.16
CL1.2	2.16	Y1.4S	4.53	T1.2S	6.21	Y1.2S	4.57	CL1.2	2.16
Y1.4B	-4.44	RD1.1	0.35	Y1.3B	-0.15	CL1.4	3.28	Y1.2S	4.57
RD1.1	0.35	CR1.1	27.65	T1.6B	-39.37	A1.3	2.34	CL1.4	3.28
CR1.1	27.65	CR1.1	27.65	A1.7	2.17	T1.3S	7.39	A1.3	2.34
CR1.1	27.65	CR1.1	27.65	T1.7S	11.49	T1.5B	-5.77	T1.3S	7.39
CR1.1	27.65	A1.4	4.54	CR1.2	54.83	A1.6	2.25	T1.5B	-5.77
A1.4	4.54	T1.4S	16.39	CR1.2	54.83	T1.6S	14.01	A1.6	2.25
T1.4S	16.39	A1.5	2.42	TR1.1	2.32	A1.7	2.17	T1.6S	14.01
A1.5	2.42	T1.5S	15.58	CR1.3	54.85	T1.7S	11.49	A1.7	2.17
T1.5S	15.58	A1.6	2.25	R1.31	186.13	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49
A1.6	2.25	T1.6S	14.01			CR1.2	54.83	CR1.2	54.83
T1.6S	14.01	A1.7	2.17			TR1.1	2.32	CR1.2	54.83
A1.7	2.17	T1.7S	11.49			CR1.3	54.85	TR1.1	2.32
T1.7S	11.49	CR1.2	54.83			R1.31	186.13	CR1.3	54.85
CR1.2	54.83	CR1.2	54.83					R1.31	186.13
CR1.2	54.83	TR1.1	2.32						
TR1.1	2.32	CR1.3	54.85						
CR1.3	54.85	R1.31	186.13						
R1.31	186.13								
TOTAL	528.26	TOTAL	528.65	TOTAL	351.36	TOTAL	415.99	TOTAL	422.89

Anexo A.19 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano

Tramo 21		Tramo 22		Tramo 23		Tramo 24		Tramo 25	
Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)
R1.21	15.70	R1.22	15.70	R1.23	15.70	R1.24	15.70	R1.25	15.70
T1.1B	1.28	Y1.1S	3.29	A1.1	1.10	T1.1B	1.28	A1.1	1.10
CL1.2	2.16	Y1.2B	-0.13	T1.1S	7.08	T1.3B	-4.19	T1.1S	7.08
Y1.4B	-4.44	CL1.4	3.28	T1.3B	-4.19	T1.7B	-65.61	T1.3B	-4.19
RD1.1	0.35	CL1.4	3.28	T1.7B	-65.61	CR1.2	54.83	T1.5B	-5.77
CR1.1	27.65	A1.3	2.34	CR1.2	54.83	CR1.2	54.83	A1.6	2.25
CR1.1	27.65	T1.3S	7.39	CR1.2	54.83	TR1.1	2.32	T1.6S	14.01
CR1.1	27.65	T1.7B	-65.61	TR1.1	2.32	CR1.3	54.85	A1.7	2.17
A1.4	4.54	CR1.2	54.83	CR1.3	54.85	R1.31	186.13	T1.7S	11.49
T1.4S	16.39	CR1.2	54.83	R1.31	186.13			CR1.2	54.83
A1.5	2.42	TR1.1	2.32					CR1.2	54.83
T1.5S	15.58	CR1.3	54.85					TR1.1	2.32
A1.6	2.25	R1.31	186.13					CR1.3	54.85
T1.6S	14.01							R1.31	186.13
A1.7	2.17								
T1.7S	11.49								
CR1.2	54.83								
CR1.2	54.83								
TR1.1	2.32								
CR1.3	54.85								
R1.31	186.13								
TOTAL	519.81	TOTAL	322.5	TOTAL	307.04	TOTAL	300.14	TOTAL	396.80

Anexo A.19 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del primer sótano

Tramo 26		Tramo 27		Tramo 28		Tramo 29		Tramo 30	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R1.26	15.70	R1.27	15.70	R1.28	15.70	R1.29	15.70	R1.30	15.70
T1.1B	1.28	T1.1B	1.28	A1.1	1.10	T1.1B	1.28	A1.1	1.10
T1.3B	-4.19	CL1.2	2.16	T1.1S	7.08	T1.3B	-4.19	T1.1S	7.08
T1.5B	-5.77	Y1.2B	-0.13	CL1.2	2.16	T1.4B	11.90	T1.3B	-4.19
A1.6	2.25	CL1.4	3.28	Y1.2B	-0.13	A1.5	2.42	T1.4B	11.90
T1.6S	14.01	A1.3	2.34	CL1.4	3.28	T1.5S	15.58	A1.5	2.42
A1.7	2.17	T1.3S	7.39	A1.3	2.34	A1.6	2.25	T1.5S	15.58
T1.7S	11.49	T1.5B	-5.77	T1.3S	7.39	T1.6S	14.01	A1.6	2.25
CR1.2	54.83	A1.6	2.25	T1.5B	-5.77	A1.7	2.17	T1.6S	14.01
CR1.2	54.83	T1.6S	14.01	A1.6	2.25	T1.7S	11.49	A1.7	2.17
TR1.1	2.32	A1.7	2.17	T1.6S	14.01	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49
CR1.3	54.85	T1.7S	11.49	A1.7	2.17	CR1.2	54.83	CR1.2	54.83
R1.31	186.13	CR1.2	54.83	T1.7S	11.49	TR1.1	2.32	CR1.2	54.83
		CR1.2	54.83	CR1.2	54.83	CR1.3	54.85	TR1.1	2.32
		TR1.1	2.32	CR1.2	54.83	R1.31	186.13	CR1.3	54.85
		CR1.3	54.85	TR1.1	2.32			R1.31	186.13
		R1.31	186.13	CR1.3	54.85				
				R1.31	186.13				
TOTAL	389.9	TOTAL	409.13	TOTAL	416.03	TOTAL	425.57	TOTAL	432.47

Anexo A.20

Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano

Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3		Tramo 4		Tramo 5	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R2.1	17.83	R2.2	17.83	R2.3	17.83	R2.4	17.83	R2.5	17.83
T2.1B	1.43	A2.1	1.04	T2.2B	-0.71	T2.1B	1.43	A2.1	1.04
CL2.2	2.54	T2.1S	7.08	CL2.3	3.03	A2.2	1.02	T2.1S	7.08
Y2.3S	4.57	CL2.2	2.54	Y2.4S	5.19	T2.2S	6.21	A2.2	1.02
CL2.4	3.28	Y2.3S	4.57	T2.6B	-39.37	CL2.3	3.03	T2.2S	6.21
CL2.4	3.28	CL2.4	3.28	A2.7	1.78	Y2.4S	5.19	CL2.3	3.03
A2.3	2.50	CL2.4	3.28	T2.7S	11.82	T2.6B	-39.37	Y2.4S	5.19
T2.3S	7.39	A2.3	2.50	CR2.2	57.35	A2.7	1.78	T2.6B	-39.37
T2.7B	-65.61	T2.3S	7.39	CR2.2	57.35	T2.7S	11.82	A2.7	1.78
CR2.2	57.35	T2.7B	-65.61	TR2.1	1.46	CR2.2	57.35	T2.7S	11.82
CR2.2	57.35	CR2.2	57.35	CR2.3	62.23	CR2.2	57.35	CR2.2	57.35
TR2.1	1.46	CR2.2	57.35	R2.31	210.09	TR2.1	1.46	CR2.2	57.35
CR2.3	62.23	TR2.1	1.46			CR2.3	62.23	TR2.1	1.46
R2.31	210.09	CR2.3	62.23			R2.31	210.09	CR2.3	62.23
		R2.31	210.09					R2.31	210.09
TOTAL	365.69	TOTAL	372.38	TOTAL	388.05	TOTAL	397.42	TOTAL	404.11

Anexo A.20 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano

Tramo 6		Tramo 7		Tramo 8		Tramo 9		Tramo 10	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R2.6	17.83	R2.7	17.83	R2.8	17.83	R2.9	17.83	R2.10	17.83
A2.1	1.04	T2.1B	1.43	A2.1	1.04	T2.1B	1.43	T2.2B	-0.71
T2.1S	7.08	CL2.2	2.54	T2.1S	7.08	A2.2	1.02	CL2.3	3.03
CL2.2	2.54	Y2.3S	4.57	A2.2	1.02	T2.2S	6.21	Y2.4S	5.19
Y2.3S	4.57	CL2.4	3.28	T2.2S	6.21	CL2.3	3.03	RD2.1	0.52
CL2.4	3.28	CL2.4	3.28	CL2.3	3.03	Y2.4S	5.19	CR2.1	29.75
CL2.4	3.28	A2.3	2.50	Y2.4S	5.19	RD2.1	0.52	CR2.1	29.75
A2.3	2.50	T2.3S	7.39	RD2.1	0.52	CR2.1	29.75	CR2.1	29.75
T2.3S	7.39	T2.4B	11.55	CR2.1	29.75	CR2.1	29.75	A2.4	4.84
T2.4B	11.55	A2.5	2.49	CR2.1	29.75	CR2.1	29.75	T2.4S	17.34
A2.5	2.49	T2.5S	16.62	CR2.1	29.75	A2.4	4.84	A2.5	2.49
T2.5S	16.62	A2.6	2.76	A2.4	4.84	T2.4S	17.34	T2.5S	16.62
A2.6	2.76	T2.6S	14.01	T2.4S	17.34	A2.5	2.49	A2.6	2.76
T2.6S	14.01	A2.7	1.78	A2.5	2.49	T2.5S	16.62	T2.6S	14.01
A2.7	1.78	T2.7S	11.82	T2.5S	16.62	A2.6	2.76	A2.7	1.78
T2.7S	11.82	CR2.2	57.35	A2.6	2.76	T2.6S	14.01	T2.7S	11.82
CR2.2	57.35	CR2.2	57.35	T2.6S	14.01	A2.7	1.78	CR2.2	57.35
CR2.2	57.35	TR2.1	1.46	A2.7	1.78	T2.7S	11.82	CR2.2	57.35
TR2.1	1.46	CR2.3	62.23	T2.7S	11.82	CR2.2	57.35	TR2.1	1.46
CR2.3	62.23	R2.31	210.09	CR2.2	57.35	CR2.2	57.35	CR2.3	62.23
R2.31	210.09			CR2.2	57.35	TR2.1	1.46	R2.31	210.09
				TR2.1	1.46	CR2.3	62.23		
				CR2.3	62.23	R2.31	210.09		
				R2.31	210.09				
TOTAL	499.02	TOTAL	492.33	TOTAL	591.31	TOTAL	584.62	TOTAL	575.25

Anexo A.20 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano

Tramo 11		Tramo 12		Tramo 13		Tramo 14		Tramo 15	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R2.11	17.83	R2.12	17.83	R2.13	17.83	R2.14	17.83	R2.15	17.83
CL2.1	1.47	T2.2B	-0.71	Y2.1S	3.21	A2.1	1.04	T2.1B	1.43
Y2.1B	0.09	Y2.4B	-0.14	A2.2	1.02	T2.1S	7.08	Y2.3B	-0.13
Y2.3B	-0.13	T2.6B	-39.37	T2.2S	6.21	Y2.3B	-0.13	CL2.4	3.28
CL2.4	3.28	A2.7	1.78	Y2.4B	-0.14	CL2.4	3.28	CL2.4	3.28
CL2.4	3.28	T2.7S	11.82	T2.6B	-39.37	CL2.4	3.28	A2.3	2.50
A2.3	2.50	CR2.2	57.35	A2.7	1.78	A2.3	2.50	T2.3S	7.39
T2.3S	7.39	CR2.2	57.35	T2.7S	11.82	T2.3S	7.39	T2.4B	11.55
T2.7B	-65.61	TR2.1	1.46	CR2.2	57.35	T2.4B	11.55	A2.5	2.49
CR2.2	57.35	CR2.3	62.23	CR2.2	57.35	A2.5	2.49	T2.5S	16.62
CR2.2	57.35	R2.31	210.09	TR2.1	1.46	T2.5S	16.62	A2.6	2.76
TR2.1	1.46			CR2.3	62.23	A2.6	2.76	T2.6S	14.01
CR2.3	62.23			R2.31	210.09	T2.6S	14.01	A2.7	1.78
R2.31	210.09					A2.7	1.78	T2.7S	11.82
						T2.7S	11.82	CR2.2	57.35
						CR2.2	57.35	CR2.2	57.35
						CR2.2	57.35	TR2.1	1.46
						TR2.1	1.46	CR2.3	62.23
						CR2.3	62.23	R2.31	210.09
						R2.31	210.09		
TOTAL	358.58	TOTAL	379.69	TOTAL	390.84	TOTAL	491.78	TOTAL	485.09

Anexo A.20 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano

Tramo 16		Tramo 17		Tramo 18		Tramo 19		Tramo 20	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R2.16	17.83	R2.17	17.83	R2.18	17.83	R2.19	17.83	R2.20	17.83
CL2.1	1.47	Y2.2B	-3.38	CL2.1	1.47	T2.1B	1.43	A2.1	1.04
Y2.1B	0.09	Y2.4B	-0.14	Y2.1B	0.09	CL2.2	2.54	T2.1S	7.08
Y2.2S	4.06	RD2.1	0.52	A2.2	1.02	CL2.2	2.54	CL2.2	2.54
Y2.4B	-0.14	CR2.1	29.75	T2.2S	6.21	Y2.3S	4.57	CL2.2	2.54
RD2.1	0.52	CR2.1	29.75	Y2.4B	-0.14	CL2.4	3.28	Y2.3S	4.57
CR2.1	29.75	CR2.1	29.75	T2.6B	-39.37	A2.3	2.50	CL2.4	3.28
CR2.1	29.75	A2.4	4.84	A2.7	1.78	T2.3S	7.39	A2.3	2.50
CR2.1	29.75	T2.4S	17.34	T2.7S	11.82	T2.5B	-5.77	T2.3S	7.39
A2.4	4.84	A2.5	2.49	CR2.2	57.35	A2.6	2.76	T2.5B	-5.77
T2.4S	17.34	T2.5S	16.62	CR2.2	57.35	T2.6S	14.01	A2.6	2.76
A2.5	2.49	A2.6	2.76	TR2.1	1.46	A2.7	1.78	T2.6S	14.01
T2.5S	16.62	T2.6S	14.01	CR2.3	62.23	T2.7S	11.82	A2.7	1.78
A2.6	2.76	A2.7	1.78	R2.31	210.09	CR2.2	57.35	T2.7S	11.82
T2.6S	14.01	T2.7S	11.82			CR2.2	57.35	CR2.2	57.35
A2.7	1.78	CR2.2	57.35			TR2.1	1.46	CR2.2	57.35
T2.7S	11.82	CR2.2	57.35			CR2.3	62.23	TR2.1	1.46
CR2.2	57.35	TR2.1	1.46			R2.31	210.09	CR2.3	62.23
CR2.2	57.35	CR2.3	62.23					R2.31	210.09
TR2.1	1.46	R2.31	210.09						
CR2.3	62.23								
R2.31	210.09								
TOTAL	573.22	TOTAL	564.22	TOTAL	389.19	TOTAL	455.16	TOTAL	461.85

Anexo A.20 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano

Tramo 21		Tramo 22		Tramo 23		Tramo 24		Tramo 25	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R2.21	17.83	R2.22	17.83	R2.23	17.83	R2.24	17.83	R2.25	17.83
Y2.1S	3.21	Y2.1S	3.21	A2.1	1.04	T2.1B	1.43	A2.1	1.04
Y2.2S	4.06	Y2.3B	-0.13	T2.1S	7.08	T2.3B	-4.19	T2.1S	7.08
Y2.4B	-0.14	CL2.4	3.28	T2.3B	-4.19	T2.7B	-65.61	T2.3B	-4.19
RD2.1	0.52	CL2.4	3.28	T2.7B	-65.61	CR2.2	57.35	T2.5B	-5.77
CR2.1	29.75	A2.3	2.50	CR2.2	57.35	CR2.2	57.35	A2.6	2.76
CR2.1	29.75	T2.3S	7.39	CR2.2	57.35	TR2.1	1.46	T2.6S	14.01
CR2.1	29.75	T2.7B	-65.61	TR2.1	1.46	CR2.3	62.23	A2.7	1.78
A2.4	4.84	CR2.2	57.35	CR2.3	62.23	R2.31	210.09	T2.7S	11.82
T2.4S	17.34	CR2.2	57.35	R2.31	210.09			CR2.2	57.35
A2.5	2.49	TR2.1	1.46					CR2.2	57.35
T2.5S	16.62	CR2.3	62.23					TR2.1	1.46
A2.6	2.76	R2.31	210.09					CR2.3	62.23
T2.6S	14.01							R2.31	210.09
A2.7	1.78								
T2.7S	11.82								
CR2.2	57.35								
CR2.2	57.35								
TR2.1	1.46								
CR2.3	62.23								
R2.31	210.09								
TOTAL	574.87	TOTAL	360.23	TOTAL	344.63	TOTAL	337.94	TOTAL	434.84

Anexo A.20 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del segundo sótano

Tramo 26		Tramo 27		Tramo 28		Tramo 29		Tramo 30	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R2.26	17.83	R2.27	17.83	R2.28	17.83	R2.29	17.83	R2.30	17.83
T2.1B	1.43	T2.1B	1.43	A2.1	1.04	T2.1B	1.43	A2.1	1.04
T2.3B	-4.19	CL2.2	2.54	T2.1S	7.08	T2.3B	-4.19	T2.1S	7.08
T2.5B	-5.77	Y2.3B	-0.13	CL2.2	2.54	T2.4B	11.55	T2.3B	-4.19
A2.6	2.76	CL2.4	3.28	Y2.3B	-0.13	A2.5	2.49	T2.4B	11.55
T2.6S	14.01	A2.3	2.50	CL2.4	3.28	T2.5S	16.62	A2.5	2.49
A2.7	1.78	T2.3S	7.39	A2.3	2.50	A2.6	2.76	T2.5S	16.62
T2.7S	11.82	T2.5B	-5.77	T2.3S	7.39	T2.6S	14.01	A2.6	2.76
CR2.2	57.35	A2.6	2.76	T2.5B	-5.77	A2.7	1.78	T2.6S	14.01
CR2.2	57.35	T2.6S	14.01	A2.6	2.76	T2.7S	11.82	A2.7	1.78
TR2.1	1.46	A2.7	1.78	T2.6S	14.01	CR2.2	57.35	T2.7S	11.82
CR2.3	62.23	T2.7S	11.82	A2.7	1.78	CR2.2	57.35	CR2.2	57.35
R2.31	210.09	CR2.2	57.35	T2.7S	11.82	TR2.1	1.46	CR2.2	57.35
		CR2.2	57.35	CR2.2	57.35	CR2.3	62.23	TR2.1	1.46
		TR2.1	1.46	CR2.2	57.35	R2.31	210.09	CR2.3	62.23
		CR2.3	62.23	TR2.1	1.46			R2.31	210.09
		R2.31	210.09	CR2.3	62.23				
				R2.31	210.09				
TOTAL	428.15	TOTAL	447.92	TOTAL	454.61	TOTAL	464.58	TOTAL	471.27

Anexo A.21

Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano

Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3		Tramo 4		Tramo 5	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R3.1	19.95	R3.2	19.95	R3.3	19.95	R3.4	19.95	R3.5	19.95
T3.1B	1.58	A3.1	1.41	T3.3B	-5.40	T3.2B	-0.79	T3.1B	1.58
CL3.2	2.54	T3.1S	7.08	CL3.3	3.54	A3.3	0.90	A3.2	1.02
Y3.3S	4.57	CL3.2	2.54	A3.5	3.03	T3.3S	5.47	T3.2S	6.59
CL3.3	3.54	Y3.3S	4.57	T3.5S	7.80	CL3.3	3.54	A3.3	0.90
CL3.3	3.54	CL3.3	3.54	T3.8B	-40.84	A3.5	3.03	T3.3S	5.47
A3.5	3.03	CL3.3	3.54	A3.9	1.78	T3.5S	7.80	CL3.3	3.54
T3.5S	7.80	A3.5	3.03	T3.9S	12.49	T3.8B	-40.84	A3.5	3.03
T3.9B	-68.06	T3.5S	7.80	CR3.2	60.72	A3.9	1.78	T3.5S	7.80
CR3.2	60.72	T3.9B	-68.06	CR3.3	61.75	T3.9S	12.49	T3.8B	-40.84
CR3.3	61.75	CR3.2	60.72	TR3.1	1.04	CR3.2	60.72	A3.9	1.78
TR3.1	1.04	CR3.3	61.75	CR3.4	68.75	CR3.3	61.75	T3.9S	12.49
CR3.4	68.75	TR3.1	1.04	R3.31	235.55	TR3.1	1.04	CR3.2	60.72
R3.31	235.55	CR3.4	68.75			CR3.4	68.75	CR3.3	61.75
		R3.31	235.55			R3.31	235.55	TR3.1	1.04
								CR3.4	68.75
								R3.31	235.55
TOTAL	406.30	TOTAL	413.21	TOTAL	430.16	TOTAL	441.14	TOTAL	451.12

Anexo A.21 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano

Tramo 6		Tramo 7		Tramo 8		Tramo 9		Tramo 10	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R3.6	19.95	R3.7	19.95	R3.8	19.95	R3.9	19.95	R3.10	19.95
A3.1	1.41	A3.1	1.41	T3.1B	1.58	T3.2B	-0.79	T3.3B	-5.40
T3.1S	7.08	T3.1S	7.08	A3.2	1.02	A3.3	0.90	CL3.3	3.54
A3.2	1.02	A3.2	1.02	T3.2S	6.59	T3.3S	5.47	Y3.4S	5.06
T3.2S	6.59	T3.2S	6.59	A3.3	0.90	CL3.3	3.54	RD3.1	0.54
A3.3	0.90	A3.3	0.90	T3.3S	5.47	Y3.4S	5.06	CR3.1	30.96
T3.3S	5.47	T3.3S	5.47	CL3.3	3.54	RD3.1	0.54	CR3.1	30.96
CL3.3	3.54	CL3.3	3.54	Y3.4S	5.06	CR3.1	30.96	CR3.1	30.96
A3.5	3.03	Y3.4S	5.06	RD3.1	0.54	CR3.1	30.96	A3.6	5.00
T3.5S	7.80	RD3.1	0.54	CR3.1	30.96	CR3.1	30.96	T3.6S	18.32
T3.8B	-40.84	CR3.1	30.96	CR3.1	30.96	A3.6	5.00	A3.7	3.29
A3.9	1.78	CR3.1	30.96	CR3.1	30.96	T3.6S	18.32	T3.7S	16.62
T3.9S	12.49	CR3.1	30.96	A3.6	5.00	A3.7	3.29	A3.8	2.82
CR3.2	60.72	A3.6	5.00	T3.6S	18.32	T3.7S	16.62	T3.8S	14.45
CR3.3	61.75	T3.6S	18.32	A3.7	3.29	A3.8	2.82	A3.9	1.78
TR3.1	1.04	A3.7	3.29	T3.7S	16.62	T3.8S	14.45	T3.9S	12.49
CR3.4	68.75	T3.7S	16.62	A3.8	2.82	A3.9	1.78	CR3.2	60.72
R3.31	235.55	A3.8	2.82	T3.8S	14.45	T3.9S	12.49	CR3.3	61.75
		T3.8S	14.45	A3.9	1.78	CR3.2	60.72	TR3.1	1.04
		A3.9	1.78	T3.9S	12.49	CR3.3	61.75	CR3.4	68.75
		T3.9S	12.49	CR3.2	60.72	TR3.1	1.04	R3.31	235.55
		CR3.2	60.72	CR3.3	61.75	CR3.4	68.75		
		CR3.3	61.75	TR3.1	1.04	R3.31	235.55		
		TR3.1	1.04	CR3.4	68.75				
		CR3.4	68.75	R3.31	235.55				
		R3.31	235.55						
TOTAL	458.03	TOTAL	647.02	TOTAL	640.11	TOTAL	630.13	TOTAL	619.15

Anexo A.21 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano

Tramo 11		Tramo 12		Tramo 13		Tramo 14		Tramo 15	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R3.11	19.95	R3.12	19.95	R3.13	19.95	R3.14	19.95	R3.15	19.95
CL3.1	1.71	A3.1	1.41	T3.1B	1.58	A3.1	1.41	T3.1B	1.58
Y3.1B	-0.10	T3.1S	7.08	CL3.2	2.54	T3.1S	7.08	CL3.2	2.54
Y3.3B	-0.13	CL3.2	2.54	Y3.2S	3.81	CL3.2	2.54	Y3.3S	4.57
CL3.3	3.54	Y3.2S	3.81	A3.4	4.95	Y3.3S	4.57	Y3.4S	5.06
CL3.3	3.54	A3.4	4.95	T3.4S	10.49	Y3.4S	5.06	T3.6B	11.98
A3.5	3.03	T3.4S	10.49	T3.7B	-5.99	T3.6B	11.98	A3.7	3.29
T3.5S	7.80	T3.7B	-5.99	A3.8	2.82	A3.7	3.29	T3.7S	16.62
T3.9B	-68.06	A3.8	2.82	T3.8S	14.45	T3.7S	16.62	A3.8	2.82
CR3.2	60.72	T3.8S	14.45	A3.9	1.78	A3.8	2.82	T3.8S	14.45
CR3.3	61.75	A3.9	1.78	T3.9S	12.49	T3.8S	14.45	A3.9	1.78
TR3.1	1.04	T3.9S	12.49	CR3.2	60.72	A3.9	1.78	T3.9S	12.49
CR3.4	68.75	CR3.2	60.72	CR3.3	61.75	T3.9S	12.49	CR3.2	60.72
R3.31	235.55	CR3.3	61.75	TR3.1	1.04	CR3.2	60.72	CR3.3	61.75
		TR3.1	1.04	CR3.4	68.75	CR3.3	61.75	TR3.1	1.04
		CR3.4	68.75	R3.31	235.55	TR3.1	1.04	CR3.4	68.75
		R3.31	235.55			CR3.4	68.75	R3.31	235.55
						R3.31	235.55		
TOTAL	399.09	TOTAL	503.59	TOTAL	496.68	TOTAL	531.85	TOTAL	524.94

Anexo A.21 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano

Tramo 16		Tramo 17		Tramo 18		Tramo 19		Tramo 20	
Accesarios	ΔP (Pa)	Accesarios	ΔP (Pa)	Accesarios	ΔP (Pa)	Accesarios	ΔP (Pa)	Accesarios	ΔP (Pa)
R3.16	19.95	R3.17	19.95	R3.18	19.95	R3.19	19.95	R3.20	19.95
CL3.1	1.71	Y3.2B	-2.72	A3.1	1.41	T3.1B	1.58	Y3.1S	3.63
Y3.1B	-0.10	A3.4	4.95	T3.1S	7.08	Y3.3B	-0.13	Y3.4B	-5.59
Y3.4B	-5.59	T3.4S	10.49	Y3.3B	-0.13	Y3.4S	5.06	RD3.1	0.54
RD3.1	0.54	T3.7B	-5.99	Y3.4S	5.06	T3.6B	11.98	CR3.1	30.96
CR3.1	30.96	A3.8	2.82	T3.6B	11.98	A3.7	3.29	CR3.1	30.96
CR3.1	30.96	T3.8S	14.45	A3.7	3.29	T3.7S	16.62	CR3.1	30.96
CR3.1	30.96	A3.9	1.78	T3.7S	16.62	A3.8	2.82	A3.6	5.00
A3.6	5.00	T3.9S	12.49	A3.8	2.82	T3.8S	14.45	T3.6S	18.32
T3.6S	18.32	CR3.2	60.72	T3.8S	14.45	A3.9	1.78	A3.7	3.29
A3.7	3.29	CR3.3	61.75	A3.9	1.78	T3.9S	12.49	T3.7S	16.62
T3.7S	16.62	TR3.1	1.04	T3.9S	12.49	CR3.2	60.72	A3.8	2.82
A3.8	2.82	CR3.4	68.75	CR3.2	60.72	CR3.3	61.75	T3.8S	14.45
T3.8S	14.45	R3.31	235.55	CR3.3	61.75	TR3.1	1.04	A3.9	1.78
A3.9	1.78			TR3.1	1.04	CR3.4	68.75	T3.9S	12.49
T3.9S	12.49			CR3.4	68.75	R3.31	235.55	CR3.2	60.72
CR3.2	60.72			R3.31	235.55			CR3.3	61.75
CR3.3	61.75							TR3.1	1.04
TR3.1	1.04							CR3.4	68.75
CR3.4	68.75							R3.31	235.55
R3.31	235.55								
TOTAL	611.97	TOTAL	486.03	TOTAL	524.61	TOTAL	517.7	TOTAL	613.99

Anexo A.21 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano

Tramo 21		Tramo 22		Tramo 23		Tramo 24		Tramo 25	
Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)	Accesorios	ΔP (Pa)
R3.21	19.95	R3.22	19.95	R3.23	19.95	R3.24	19.95	R3.25	19.95
Y3.1S	3.63	Y3.1S	3.63	A3.1	1.41	T3.1B	1.58	T3.1B	1.58
Y3.3B	-0.13	Y3.4B	-5.59	T3.1S	7.08	T3.5B	-4.19	T3.5B	-4.19
CL3.3	3.54	T3.6B	11.98	T3.5B	-4.19	T3.9B	-68.06	T3.8B	-40.84
CL3.3	3.54	A3.7	3.29	T3.9B	-68.06	CR3.2	60.72	A3.9	1.78
A3.5	3.03	T3.7S	16.62	CR3.2	60.72	CR3.3	61.75	T3.9S	12.49
T3.5S	7.80	A3.8	2.82	CR3.3	61.75	TR3.1	1.04	CR3.2	60.72
T3.9B	-68.06	T3.8S	14.45	TR3.1	1.04	CR3.4	68.75	CR3.3	61.75
CR3.2	60.72	A3.9	1.78	CR3.4	68.75	R3.31	235.55	TR3.1	1.04
CR3.3	61.75	T3.9S	12.49	R3.31	235.55			CR3.4	68.75
TR3.1	1.04	CR3.2	60.72					R3.31	235.55
CR3.4	68.75	CR3.3	61.75						
R3.31	235.55	TR3.1	1.04						
		CR3.4	68.75						
		R3.31	235.55						
TOTAL	401.11	TOTAL	509.23	TOTAL	384	TOTAL	377.09	TOTAL	418.58

Anexo A.21 (Continuación)

Caída de presión por accesorios en los tramos del tercer sótano

Tramo 26		Tramo 27		Tramo 28		Tramo 29		Tramo 30	
Accesorios	ΔP (Pa)								
R3.26	19.95	R3.27	19.95	R3.28	19.95	R3.29	19.95	R3.30	19.95
A3.1	1.41	T3.2B	-0.79	T3.1B	1.58	A3.1	1.41	Y3.1B	-0.10
T3.1S	7.08	T3.4B	9.90	A3.2	1.02	T3.1S	7.08	Y3.4B	-5.59
T3.5B	-4.19	T3.7B	-5.99	T3.2S	6.59	A3.2	1.02	T3.6B	11.98
T3.8B	-40.84	A3.8	2.82	T3.4B	9.90	T3.2S	6.59	A3.7	3.29
A3.9	1.78	T3.8S	14.45	T3.7B	-5.99	T3.4B	9.90	T3.7S	16.62
T3.9S	12.49	A3.9	1.78	A3.8	2.82	T3.7B	-5.99	A3.8	2.82
CR3.2	60.72	T3.9S	12.49	T3.8S	14.45	A3.8	2.82	T3.8S	14.45
CR3.3	61.75	CR3.2	60.72	A3.9	1.78	T3.8S	14.45	A3.9	1.78
TR3.1	1.04	CR3.3	61.75	T3.9S	12.49	A3.9	1.78	T3.9S	12.49
CR3.4	68.75	TR3.1	1.04	CR3.2	60.72	T3.9S	12.49	CR3.2	60.72
R3.31	235.55	CR3.4	68.75	CR3.3	61.75	CR3.2	60.72	CR3.3	61.75
		R3.31	235.55	TR3.1	1.04	CR3.3	61.75	TR3.1	1.04
				CR3.4	68.75	TR3.1	1.04	CR3.4	68.75
				R3.31	235.55	CR3.4	68.75	R3.31	235.55
						R3.31	235.55		
TOTAL	425.49	TOTAL	482.42	TOTAL	492.4	TOTAL	499.31	TOTAL	505.5

Anexo A.22

Caídas de presión totales en los tramos de los 3 sótanos

Primer sótano

Tramo	Caídas de presión		
	Δp_f (Pa)	Δp_d (Pa)	Δp (Pa)
1	41.85	327.35	369.20
2	47.30	334.25	381.55
3	35.54	350.71	386.25
4	40.19	359.73	399.92
5	45.55	366.63	412.18
6	59.97	459.68	519.65
7	53.92	452.78	506.70
8	86.03	544.57	630.60
9	80.21	537.67	617.88
10	72.92	538.65	611.57
11	34.56	320.67	355.23
12	26.73	342.16	368.89
13	32.94	353.19	386.13
14	51.64	452.82	504.46
15	45.05	445.92	490.97
16	74.33	528.26	602.59
17	68.55	528.65	597.20
18	30.53	351.36	381.89
19	30.96	415.99	446.95
20	37.52	422.89	460.41
21	64.40	519.81	584.21
22	30.40	322.50	352.90
23	19.91	307.04	326.95
24	14.09	300.14	314.23
25	26.02	396.80	422.82
26	20.83	389.90	410.73
27	29.08	409.13	438.21
28	34.77	416.03	450.80
29	34.48	425.57	460.05
30	38.61	432.47	471.08

Anexo A.22 (Continuación)

Caídas de presión totales en los tramos de los 3 sótanos

Segundo sótano

Tramo	Caídas de presión		
	Δp_f (Pa)	Δp_d (Pa)	Δp (Pa)
1	45.20	365.69	410.89
2	50.64	372.38	423.02
3	38.97	388.05	427.02
4	43.62	397.42	441.04
5	48.98	404.11	453.09
6	63.21	499.02	562.23
7	57.16	492.33	549.49
8	90.79	591.31	682.10
9	84.97	584.62	669.59
10	80.08	575.25	655.33
11	37.84	358.58	396.42
12	30.24	379.69	409.93
13	36.42	390.84	427.26
14	54.91	491.78	546.69
15	48.32	485.09	533.41
16	78.28	573.22	651.50
17	71.82	564.22	636.04
18	33.96	589.19	623.15
19	34.24	455.16	489.40
20	40.81	461.85	502.66
21	71.85	574.87	646.72
22	33.73	360.23	393.96
23	23.53	344.63	368.16
24	17.71	337.94	355.65
25	29.54	434.84	464.38
26	24.36	428.15	452.51
27	32.40	447.92	480.32
28	38.09	454.61	492.70
29	37.96	464.58	502.54
30	42.09	471.27	513.36

Anexo A.22 (Continuación)**Caídas de presión totales en los tramos de los 3 sótanos****Tercer sótano**

Tramo	Caídas de presión		
	Δp_f (Pa)	Δp_d (Pa)	Δp (Pa)
1	48.17	406.30	454.47
2	53.62	413.21	466.83
3	42.16	430.16	472.32
4	46.74	441.14	487.88
5	51.64	451.12	502.76
6	57.00	458.03	515.03
7	98.92	647.02	745.94
8	93.17	640.11	733.28
9	87.89	630.13	718.02
10	83.00	619.15	702.15
11	40.85	399.09	439.94
12	47.72	503.59	551.31
13	41.15	496.68	537.83
14	63.08	531.85	594.93
15	56.49	524.94	581.43
16	82.38	611.97	694.35
17	43.79	486.03	529.82
18	64.90	524.61	589.51
19	58.33	517.70	576.03
20	75.57	613.99	689.56
21	36.75	401.11	437.86
22	54.82	509.23	564.05
23	27.25	384.00	411.25
24	21.43	377.09	398.52
25	21.61	418.58	440.19
26	26.80	425.49	452.29
27	31.49	482.42	513.91
28	36.65	492.40	529.05
29	41.71	499.31	541.02
30	55.62	505.50	561.12




Anexo A.23

Refuerzos para ducto rectangular para una presión estática de 3 pulg.c.a. (500-750 Pa)

DUCT DIMENSION 1 W.G. STATIC POS.OR NEG. 3"	NO REINFORCEMENT REQUIRED 2	REINFORCEMENT CODE FOR DUCT GAGE NO.							
		REINFORCEMENT SPACING OPTIONS							
		10'	8'	6'	5'	4'	3'	2 1/2'	2'
10"dn.	24 ga.	NOT REQUIRED	B-26	B-26	B-26	B-26	B-26	B-26	B-26
11, 12"	22 ga.		B-24	B-24	B-26	B-26	B-26	B-26	B-26
13, 14"	20 ga.		C-22	C-24	C-26	C-26	B-26	B-26	B-26
15, 16"	18 ga.		C-22	C-24	C-26	C-26	C-26	C-26	C-26
17, 18"	18 ga.		D-22	D-24	C-24	C-26	C-26	C-26	C-26
19, 20"	16 ga.	D-18	D-20	D-22	D-24	D-24	C-26	C-26	C-26
21, 22"	16 ga.	E-18	E-20	E-22	D-24	D-24	D-26	C-26	C-26
23, 24"	16 ga.	E-18	E-18	E-22	E-24	E-24	D-26	D-26	C-26
25, 26"		F-18	F-18	E-22	E-24	E-24	D-26	D-26	C-26
27, 28"		F-16	F-18	F-20	F-22	E-24	E-26	D-26	D-26
29, 30"		G-16	G-18	F-20	F-22	E-24	E-26	E-26	D-26
31-36"		H-16G	H-18G	G-20	F-22	F-24	E-26	E-26	E-26
37-42"			H-18G	H-20G	G-22	F-24	F-24	E-26	
43-48"			I-16G	I-18G	H-20	G-22	G-24	F-24	
49-54"		NOT DESIGNED				I-18G	I-18G	H-22G	G-24
55-60"			I-16G	I-18G	H-20G	H-22G			
61-72"				J-16H	I-20G	G-24			
73-84"							J-18H	I-20H	I-22G
85-96"				K-18I	J-18I	I-20H			
97-108"					L-18I	K-18I			
109-120"					L-18I	L-18I			

Anexo A.24

Refuerzos intermedio para ductos rectangulares

REINF. CLASS										
	EI*	H x T (MIN)	WT	LF	H x B x T (MIN)	WT	LF	H x B x D x T (MIN)	WT	LF
A	0.43	Use C			Use B			Use F		
B	1.0	Use C			3/4 x 1/2 x 20 ga.	0.24		Use F		
C	1.9	C ₁ x 16 ga. C ₃ /4 x 1/8			3/4 x 1/2 x 16 ga. 0.40 x 3/4 x 20 ga. 0.57	0.31		Use F		
D	2.7	H ₃ /4 x 1/8 C ₁ x 1/8			1 x 3/4 x 16 ga. 0.57 0.80	0.45		Use F		
E	6.5	C ₁ 1/4 x 12 ga. H ₁ x 1/8			0.90 x 1 1/8 x 20 ga.	0.60		Use F		
F	12.8	H ₁ 1/4 x 1/8			1.02 x 1/2 x 3/4 x 18 ga.	0.54	1 1/2 x 3/4 x 5/8 x 18 ga. 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 x 20 ga.		0.90 0.83	
G	15.8	1 1/2 x 1/8			1.23 x 1/2 x 3/4 x 16 ga.	0.66	1 1/2 x 3/4 x 5/8 x 18 ga.		0.80	
H	22 (+) 26.4 (-)	1 1/2 x 3/16 2 x 1/8			1.78 x 1/2 x 3/4 x 1/8 1.65	1.31	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 x 18 ga. 2 x 1 x 3/4 x 20 ga.		1.08 0.90	
I	69	C ₂ x 3/16 2 1/2 x 1/8			2.44 x 1 1/8 x 12 ga. 2.10 3 x 1 1/8 x 16 ga.	1.60 1.05	2 x 1 x 3/4 x 16 ga.		1.44	
J	80	H ₂ x 3/16 C ₂ x 1/4 2 1/2 x 1/8 (+)			2.44 x 1 1/8 x 1/8. 3.20 2.10	1.85	2 x 1 x 3/4 x 12 ga. 2 1/2 x 2 x 3/4 x 18 ga.		2.45 1.53	
K	103	2 1/2 x 3/16			3.10 3 x 1 1/8 x 12 ga.	2.00	2 1/2 x 2 x 3/4 x 16 ga. 3 x 1 1/2 x 3/4 x 16 ga.		1.88 2.00	
L	207	H ₂ 1/2 x 1/4			4.10 3 x 1 1/8 x 1/8	2.29	2 1/2 x 2 x 3/4 x 1/8 3 x 1 1/2 x 3/4 x 12 ga.		3.70 3.40	

Anexo A.25

Tamaño mínimo de colgadores para ductos rectangulares.

MAXIMUM HALF OF DUCT PERIMETER	Pair at 10 ft Spacing		Pair at 8 ft Spacing		Pair at 5 ft Spacing		Pair at 4 ft Spacing	
	STRAP	WIRE/ ROD	STRAP	WIRE/ ROD	STRAP	WIRE/ ROD	STRAP	WIRE/ ROD
P/2 = 30"	1" x 22 ga.	10 ga. (.135")	1" x 22 ga.	10 ga. (.135")	1" x 22 ga.	12 ga. (.106")	1" x 22 ga.	12 ga. (.106")
P/2 = 72"	1" x 18 ga.	3/8"	1" x 20 ga.	1/4"	1" x 22 ga.	1/4"	1" x 22 ga.	1/4"
P/2 = 96"	1" x 16 ga.	3/8"	1" x 18 ga.	3/8"	1" x 20 ga.	3/8"	1" x 22 ga.	1/4"
P/2 = 120"	1 1/2" x 16 ga.	1/2"	1" x 16 ga.	3/8"	1" x 18 ga.	3/8"	1" x 20 ga.	1/4"
P/2 = 168"	1 1/2" x 16 ga.	1/2"	1 1/2" x 16 ga.	1/2"	1" x 16 ga.	3/8"	1" x 18 ga.	3/8"
P/2 = 192"	Not Given	1/2"	1 1/2" x 16 ga.	1/2"	1" x 16 ga.	3/8"	1" x 16 ga.	3/8"
P/2 = 193" up	SPECIAL ANALYSIS REQUIRED							
WHEN STRAPS ARE LAP JOINED USE THESE MINIMUM FASTENERS:				SINGLE HANGER MAXIMUM ALLOWABLE LOAD				
				STRAP		WIRE OR ROD (Dia.)		
1" x 18, 20, 22 ga. -two #10 or one 1/4" bolt				1" x 22 ga. - 260 lbs.		0.106"- 80 lbs.		
1" x 16 ga. -two 1/4" dia.				1" x 20 ga. - 320 lbs.		0.135"- 120 lbs.		
1 1/2" x 16 ga. -two 3/8" dia.				1" x 18 ga. - 420 lbs.		0.162"- 160 lbs.		
Place fasteners in series, not side by side.				1" x 16 ga. - 700 lbs.		1/4"- 270 lbs.		
				1 1/2" x 16 ga. - 1100 lbs.		3/8"- 680 lbs.		
						1/2"- 1250 lbs.		
						5/8"- 2000 lbs.		
						3/4"- 3000 lbs.		

Anexo A.26

Carga admisible para colgadores trapeciales

Length	ANGLES												CHANNELS			
	1 x 1 x 16 ga.	1 x 1 x 18"	1-1/2 x 1-1/2 x 16 ga.	1-1/2 x 1-1/2 x 18"	1-1/2 x 1-1/2 x 3/16"	1-1/2 x 1-1/2 x 1/4" or 2 x 2 x 18"	2 x 2 x 3/16"	2 x 2 x 1/4"	2-1/2 x 2-1/2 x 3/16"	2-1/2 x 2-1/2 x 1/4"	3 x 3 x 1/4"	4 x 4 x 1/4"	3 x 4.1 LB\$.	3 x 6.0 LB\$.	4 x 5.4 LB\$.	
18"	80	150	180	350	510	650	940	1230	1500	1960						
24"	75	150	180	350	510	650	940	1230	1500	1960						
30"	70	150	180	350	510	650	940	1230	1500	1960						
36"	60	130	160	340	500	620	920	1200	1480	1940						
42"	40	110	140	320	480	610	900	1190	1470	1930						
48"	-	80	110	290	450	580	870	1160	1440	1900						
54"	-	-	-	250	400	540	840	1120	1400	1860						
60"	-	-	-	190	350	490	780	1060	1340	1800						
66"	-	-	-	100	270	400	700	980	1260	1720						
72"	-	-	-	-	190	320	620	900	1180	1640						
78"	-	-	-	-	-	210	500	790	1070	1530						
84"	-	-	-	-	-	-	380	660	940	1400	2310	4680	4550	5980	9080	
96"	-	-	-	-	-	-	-	320	600	1060	1970	4340	3870	4950	8740	
108"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2510	7240	5760	7780	15650	
120"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1220	5950	4120	5930	13200	
132"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4350	2540	3920	10820		
144"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2420	-	2000	8330		
SECTION PROPERTIES	I _x	.012	.022	.041	.078	.110	.139/ .190	.172	.348	.547	.703	1.24	3.04	1.66	2.07	3.85
	A	.12	.234	.480	.359	.527	.688/ .484	.715	.938	.902	1.19	1.44	1.94	1.21	1.76	1.59
	Z	.016	.031	.037	.072	.104	.130/ .130	.190	.247	.303	.394	0.577	1.05	1.10	1.38	1.93
	LB/LF	.44	.80	.66	1.23	1.80	.234/ .165	.244	.349	.307	.410	4.9	6.6	4.1	6.0	5.4

Anexo A.27

Curva del ventilador seleccionado para el primer sótano

Performance


Catalog Number	L/s	Pa	Fan RPM	Fan* KW	Motor KW	OVEL (m/s)	TSPD (m/s)	SE	TEMP (°C)	ELEV (M)	*Drive Loss Included
445CF	9756.	631	617	8.71	**11	9	37	74%	20	0	5%

**May require larger motor for starting.

Sound Data 8 Octave Bands 10 -12 Watts

1	2	3	4	5	6	7	8	LwA	dBA
95	92	87	84	81	78	71	63	87	75

Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. Power rating (BHP/kW) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). The AMCA International licensed air and/or sound performance data has been modified for Installation, appurtenances or accessories, etc. not included in the certified data. The modified performance is not AMCA licensed but is provided to aid in selection and application of the product. The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10(-12) watts calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for inlet Lwi and LwA sound power levels for installation type B: free inlet, ducted outlet. Ratings do not include the effects of duct end correction. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA Standard 301. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to sound ratings.



Anexo A.28

Curva del ventilador seleccionado para el segundo sótano

Performance

Catalog Number	L/s	Pa	Fan RPM	Fan* KW	Motor KW	OVEL (m/s)	TSPD (m/s)	SE	TEMP (°C)	ELEV (M)	*Drive Loss Included
445CF	10365.	682	645	10.	**11	10	38	74%	20	0	5%

**May require larger motor for starting.


Sound Data 8 Octave Bands 10 -12 Watts

1	2	3	4	5	6	7	8	LwA	dBA
97	94	88	85	82	79	72	64	88	76

Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. Power rating (BHP/kW) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). The AMCA International licensed air and/or sound performance data has been modified for installation, appurtenances or accessories, etc. not included in the certified data. The modified performance is not AMCA licensed but is provided to aid in selection and applications of the product.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10(-12) watts calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for inlet Lw and LwA sound power levels for installation type B: free inlet, ducted outlet. Ratings do not include the effects of duct end correction. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA Standard 301. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to sound ratings.

CFM vs SP
CFM vs HP
System Curve
Point of Operation



Anexo A.29

Curva del ventilador seleccionado para el tercer sótano

Performance

Catalog Number	L/s	Pa	Fan RPM	Fan* KW	Motor KW	OVEL (m/s)	TSPD (m/s)	SE	TEMP (°C)	ELEV (M)	*Drive Loss Included
445CF	10975.	746	677	11.6	**11	10	40	74%	20	0	5%

**May require larger motor for starting.


Sound Data 8 Octave Bands 10 -12 Watts

1	2	3	4	5	6	7	8	LwA	dBA
98	96	89	86	83	80	74	66	89	77

Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. Power rating (BHP/kW) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). The AMCA International licensed air and/or sound performance data has been modified for installation, appurtenances or accessories, etc. not included in the certified data. The modified performance is not AMCA licensed but is provided to aid in selection and application of the product.

The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10(-12) watts calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for inlet Lwl and LwA sound power levels for installation type B: free inlet, ducted outlet. Ratings do not include the effects of duct end correction. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA Standard 301. The AMCA Certified Ratings Seal does not apply to sound ratings.

CFM vs SP
CFM vs HP
System Curve
Point of Operation



Anexo A.31


Pesos (lb) y momentos de inercia (lbft^2) de rotores de acero para ventiladores serie CF

Size	Single Width - Single Inlet					
	Class I		Class II		Class III	
	Wheel Wt.	Wk ²	Wheel Wt.	Wk ²	Wheel Wt.	Wk ²
120	17	2	20	3	22	3
135	20	3	24	4	27	5
150	23	4	30	6	33	7
165	29	7	35	9	39	11
180	48	11	59	16	64	19
195	51	14	66	22	72	25
210	60	21	73	29	81	33
225	65	27	81	37	97	47
245	74	37	101	57	111	66
270	96	62	118	83	131	96

Size	Single Width - Single Inlet					
	Class I		Class II		Class III	
	Wheel Wt.	Wk ²	Wheel Wt.	Wk ²	Wheel Wt.	Wk ²
300	143	98	188	151	187	151
330	168	148	221	225	221	225
365	193	217	258	335	277	358
402	266	390	327	523	349	557
445	396	613	473	815	498	866
490	451	882	546	1180	577	1254
540	577	1495	679	1832	673	1833
600	731	2421	802	2772	898	3102
660	953	3606	1044	4129	1159	4611
730	1129	5429	1241	6212	1384	6934

Anexo A.32

Recomendaciones para la elección de fajas trapeciales estrechas de alto rendimiento Optibelt SK según DIN 7753 Parte 1




Anexo A.33

Factor de carga c_2

Ejemplo de máquinas accionadas	Ejemplo de máquinas motrices					
	Factor de carga c_2 para servicio diario (horas)			Factor de carga c_2 para servicio diario (horas)		
	hasta 10	más de 10 hasta 16	a partir de 16	up to 10	más de 10 hasta 16	a partir de 16
Transmisiones ligeras Bombas centrífugas y compresores, byas transportadoras (cargas ligeras) ventiladores y bombas de hasta 7,5 kW	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
Transmisiones medianas Guillotinas, prensas, transportadores de cadena y bya (cargas pesadas), tamices vibradores, generadores y excitadores, amasadoras, máquinas herramienta (tornos, esmeriladoras), lavadoras, impresoras, ventiladores y bombas de más de 7,5 kW	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4
Transmisiones pesadas Molinos, compresores de pistón, transportadores de carga pesada, expulsores (transportadores helicoidales, cintas de placas, cangilones y pala), ascensores, prensas de ladrillos, maquinaria textil, maquinaria del papel, bombas de pistón, bombas draga, aserraderos, molinos de machacado	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Transmisiones muy pesadas Molinos de carga pesada, trituradoras de piedra, caladoras, mezcladoras, tornos, grúas, dragas, maquinaria pesada para madera	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8

Anexo A.36

Longitud de desarrollo de fajas trapeciales estrechas de alto rendimiento Optibelt SK
según DIN 7753 Parte 1



Perfil SPZ			Perfil SPA				Perfil SPB	Perfil SPC
Desarrollo de referencia ISO (mm) L_d			Desarrollo de referencia ISO (mm) L_d				Desarrollo de referencia ISO (mm) L_d	Desarrollo de referencia ISO (mm) L_d
487	1037	1637	732	1382	2120	3350	1250	2000
512	1047	1662	757	1400	2132	3382	1320	2120
562	1060	1687	782	1407	2182	3550	1400	2240
587	1077	1700	800	1432	2207	3750	1500	2360
612	1087	1737	807	1457	2232	4000	1600	2500
630	1112	1762	832	1482	2240	4250	1700	2650
637	1120	1787	850	1500	2282	4500	1800	2800
662	1137	1800	857	1507	2300		1900	3000
670	1162	1812	882	1532	2307		2000	3150
687	1180	1837	900	1557	2332		2120	3350
710	1187	1862	907	1582	2360		2240	3550
722	1202	1887	932	1600	2382		2360	3750
737	1212	1900	950	1607	2432		2500	4000
750	1237	1937	957	1632	2482		2650	4250
762	1250	1987	982	1657	2500		2800	4500
772	1262	2000	1000	1682	2532		3000	4750
787	1287	2037	1007	1700	2582		3150	5000
800	1312	2120	1032	1707	2607		3250	5300
812	1320	2137	1060	1732	2632		3350	5600
825	1337	2187	1082	1757	2650		3550	6000
837	1347	2240	1107	1782	2682		3750	6300
850	1362	2287	1120	1800	2732		4000	6700
862	1387	2360	1132	1807	2782		4250	7100
875	1400	2500	1157	1832	2800		4500	7500
887	1412	2650	1180	1857	2832		4750	8000
900	1437	2800	1207	1882	2847		5000	8500
912	1462	3000	1232	1900	2882		5300	9000
925	1487	3150	1250	1907	2932		5600	9500
937	1500	3350	1257	1932	2982		6000	10000
950	1512	3550	1272	1957	3000		6300	10600
962	1537		1282	1982	3032		6700	11200
987	1562		1307	2000	3082		7100	12500
1000	1587		1320	2032	3150		7500	
1012	1600		1332	2057	3182		8000	
1024	1612		1357	2082	3282			

Desarrollo máximo de fabricación: 4 500 mm
 Cantidad mínima a pedir:
 Más de 1800 mm =
 20 unidades para desarrollos intermedios
 60 unidades para determinadas ejecuciones especiales
 Peso: ≈ 0,074 kg/m

Desarrollo máximo de fabricación: 4 500 mm
 Cantidad mínima a pedir:
 Más de 1800 mm =
 31 unidades para desarrollos intermedios
 93 unidades para determinadas ejecuciones especiales
 Peso: ≈ 0,123 kg/m

Desarrollo máximo de fabricación: 10 000 mm
 Cantidad mínima a pedir:
 Más de 1800 mm =
 25 unidades para desarrollos intermedios
 75 unidades para determinadas ejecuciones especiales
 Peso: ≈ 0,195 kg/m


Desarrollo máximo de fabricación: 18 000 mm
 Cantidad mínima a pedir:
 Más de 2000 mm =
 16 unidades para desarrollos intermedios
 48 unidades para determinadas ejecuciones especiales
 Peso: ≈ 0,377 kg/m

Desarrollo de referencia ▲ desarrollo primitivo

Anexo A.37

Ajuste mínimo para tensado y montaje de la distancia entre ejes a

Desarrollo de referencia (mm)	Ajuste mínimo x (mm) – para tensado o retensado	Ajuste mínimo y (mm) para montaje										
		5	Y/6	8	Z/10, ZX/X10	A/13, AX/X13	B/17, BX/X17	20	C/22, CX/X22	25	D/32	E/40
≤ 200	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 200 ≤ 250	5	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> 250 ≤ 315	5	10	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—
> 315 ≤ 670	10	—	—	10	10	10	10	—	—	—	—	—
> 670 ≤ 1000	15	—	—	10	15	15	15	—	—	—	—	—
> 1000 ≤ 1250	20	—	—	15	15	15	15	20	20	—	—	—
> 1250 ≤ 1800	25	—	—	15	20	20	20	20	25	25	—	—
> 1800 ≤ 2240	25	—	—	20	20	20	20	25	25	30	35	—
> 2240 ≤ 3000	35	—	—	—	20	20	20	25	30	30	35	40
> 3000 ≤ 4000	45	—	—	—	20	20	20	25	30	30	35	40
> 4000 ≤ 5000	55	—	—	—	20	20	20	30	30	30	35	40
> 5000 ≤ 6300	70	—	—	—	—	20	25	35	35	35	40	45
> 6300 ≤ 8000	85	—	—	—	—	20	25	40	40	40	45	50
> 8000 ≤ 10000	110	—	—	—	—	25	25	40	45	45	45	50
> 10000 ≤ 12500	135	—	—	—	—	—	30	40	45	45	50	55
> 12500 ≤ 15000	150	—	—	—	—	—	40	50	55	55	60	65
> 15000 ≤ 18000	190	—	—	—	—	—	40	50	55	55	60	65



Anexo A.38

Factor de ángulo de contacto c_1

$\frac{d_{dg} - d_{dk}}{a_{nom}}$	$\beta =$	c_1
0	180°	1,00
0,05	177°	1,00
0,10	174°	1,00
0,15	171°	1,00
0,20	168°	0,99
0,25	165°	0,99
0,30	162°	0,99
0,35	160°	0,99
0,40	156°	0,99
0,45	153°	0,98
0,50	150°	0,98
0,55	147°	0,98
0,60	144°	0,98
0,65	141°	0,97
0,70	139°	0,97
0,75	136°	0,97
0,80	133°	0,96
0,85	130°	0,96
0,90	126°	0,96
0,95	123°	0,95
1,00	119°	0,94
1,05	115°	0,94
1,10	112°	0,93
1,15	109°	0,93
1,20	106°	0,92
1,25	103°	0,91
1,30	100°	0,91
1,35	96°	0,90
1,40	92°	0,88
1,45	88°	0,87
1,50	84°	0,86
1,55	80°	0,84
1,60	77°	0,83

Anexo A.39

Factor de desarrollo c_3 para correas trapeciales estrechas Optibelt

Perfil SPZ, XPZ		Perfil SPA, XPA		Perfil SPB, XPB		Perfil SPC, XPC	
Desarrollo de referencia (mm)	c_3						
630	0,83	800	0,81	1250	0,83	2000	0,85
670	0,84	850	0,82	1320	0,84	2120	0,86
710	0,85	900	0,83	1400	0,85	2240	0,86
750	0,86	950	0,84	1500	0,86	2360	0,87
800	0,87	1000	0,85	1600	0,87	2500	0,88
850	0,88	1060	0,86	1700	0,88	2650	0,89
900	0,89	1120	0,86	1800	0,89	2800	0,90
950	0,90	1180	0,87	1900	0,90	3000	0,91
1000	0,91	1250	0,88	2000	0,91	3150	0,91
1060	0,92	1320	0,89	2120	0,92	3350	0,92
1120	0,93	1400	0,90	2240	0,93	3550	0,93
1180	0,94	1500	0,91	2360	0,93	3750	0,94
1250	0,95	1600	0,92	2500	0,94	4000	0,95
1320	0,96	1700	0,93	2650	0,95	4250	0,96
1400	0,98	1800	0,94	2800	0,96	4500	0,97
1500	0,99	1900	0,95	3000	0,97	4750	0,98
1600	1,00	2000	0,96	3150	0,98	5000	0,98
1700	1,01	2120	0,97	3350	0,99	5300	0,99
1800	1,02	2240	0,98	3550	1,00	5600	1,00
1900	1,03	2360	0,99	3750	1,01	6000	1,01
2000	1,04	2500	1,00	4000	1,02	6300	1,02
2120	1,05	2650	1,01	4250	1,03	6700	1,03
2240	1,06	2800	1,02	4500	1,04	7100	1,04
2360	1,07	3000	1,03	4700	1,04	7500	1,04
2500	1,08	3150	1,04	5000	1,05	8000	1,05
2650	1,09	3350	1,05	5300	1,06	8500	1,06
2800	1,10	3550	1,06	5600	1,07	9000	1,07
3000	1,11	3750	1,07	6000	1,08	9500	1,08
3150	1,12	4000	1,08	6300	1,09	10000	1,09
3350	1,13	4250	1,09	6700	1,10	10600	1,09
3550	1,15	4500	1,10	7100	1,11	11200	1,10
3750	1,16	4750	1,11	7500	1,12	11800	1,11
4000	1,17	5000	1,12	8000	1,13	12500	1,12
4250	1,18	5300	1,13	8500	1,14	13200	1,13
4500	1,19	5600	1,14	9000	1,15	14000	1,14
		6000	1,15	9500	1,16	15000	1,15
				10000	1,17		

Anexo A.41

Especificaciones del sensor de monóxido serie SAE-1100

Specifications

Gas Detected	Carbon Monoxide (CO)	Trip Point	Relay 1: Programmable 25 or 40–350 ppm in 10 ppm increments
Sensing Element	Electrochemical (field replaceable)		Relay 2: Programmable 100–400 ppm in 10 ppm increments
Range	0–300 ppm		Hysteresis/Deadband Programmable 10, 15, 25, 50, or 75 ppm
Sample Method	Diffusion or flow-through, sample tube for duct		Enclosure Ratings IP21, NEMA 1
Accuracy	±5 ppm or 5% of reading for 0–300 ppm (whichever is greater) @ 32 to 122° F (0 to 50° C)		External Dimensions
Operation Conditions	-4 to 122° F (-20 to 50° C), 10 to 90% RH, non-condensing	Space	4.9" W x 7.22" H x 1.69" D (124 mm x 183 mm x 43 mm)
Temperature Dependence	< 0.2% full scale per °C	Duct	4.9" W x 7.22" H x 9.9" (with duct insertion tube) D (124 mm x 183 mm x 250 mm)
Stability	< 5% signal loss/year	Weight	1.05 lbs. (0.47 kg)
Response Time	< 35 seconds for 90% step change	Regulatory	UL Recognized Component for ANSI/UL-2034, UL-2075, E240671 CE and RoHS Compliant
Warm-up Time	200 seconds	Manufacturing	ISO 9001 registered quality system
Typical Coverage Area	7500 ft ² (700 m ²)		
Power Supply	15–30 VAC/VDC (non-isolated half-wave rectified)		
Consumption	80 mA max. @ 24 VDC with all options on, 150 mA average @ 24 VAC		
Input Voltage Effect	Negligible over specified operating range		
Protection Circuitry	Reverse voltage protected and output limited		
Programming and Selection	Via internal push-buttons, with LCD display option and jumpers		
Wiring Connections	Screw terminal block (14–22 AWG)		
Output Signal	4–20 mA active (sourcing), 0–5 VDC, or 0–10 VDC, jumper selectable		
Output Drive Capability	550 ohm max. for current output, 10K ohm min. for voltage output		
Output Resolution	10 bit PWM (±0.4 ppm)		
Relay Outputs			
Configuration	Two form "C" contacts (NO and NC), 5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC, power factor = 1		

Case Dimensions and Mounting

KMC Controls, Inc.




19476 Industrial Drive, New Paris, IN 46553

574.831.5250

www.kmccontrols.com; info@kmccontrols.com

Anexo A.42

Métodos de instalación de conductores eléctricos

Item Nro.	Métodos de instalación	Descripción	Referencia del método de instalación a ser usado para obtener la capacidad de corriente nominal (ver Tabla 3)
1	2	3	4
1	 Local	Conductores aislados o cables unipolares en tubo en una pared ¹⁾	A1
2	 Local	Cables multipolar en tubo en una pared ¹⁾	A2
3	 Local	Cable multipolar directamente en una pared ¹⁾	A1
4		Conductores aislados o cables unipolares dentro de un tubo sobre una pared de madera o mampostería o espaciada menos de 0,3 veces el diámetro del tubo desde la pared.	B1
5		Cable multipolar dentro de un tubo sobre una pared de madera o mampostería, o espaciada menos de 0,3 veces el diámetro del tubo desde la pared	B2

¹⁾ El revestimiento interior de la pared tiene una conductancia térmica de no menos de $10 \text{ W/m}^2\text{K}$

Anexo A.44

Factores de corrección por temperatura ambiente distinta de 30°C para cables al aire y distinta a 20°C para cables en ductos enterrados

Temperatura ambiente [°C]	PVC		XLPE o EPR		MI - Mineral * (al aire)	
	Cables al aire	Cables en ductos enterrados	Cables al aire	Cables en ductos enterrados	Cubierta de PVC o desnudo y expuesto al contacto 70°C	Desnudo no expuesto al contacto 105 °C
10	1,22	1,10	1,15	1,07	1,26	1,14
15	1,17	1,05	1,12	1,04	1,20	1,11
20	1,12	1,00	1,08	1,00	1,14	1,07
25	1,06	0,95	1,04	0,96	1,07	1,04
30	1,00	0,89	1,00	0,93	1,00	1,00
35	0,94	0,84	0,96	0,89	0,93	0,96
40	0,87	0,77	0,91	0,85	0,85	0,92
45	0,79	0,71	0,87	0,80	0,87	0,88
50	0,71	0,63	0,85	0,76	0,67	0,84
55	0,61	0,55	0,76	0,71	0,57	0,80
60	0,50	0,45	0,71	0,65	0,45	0,75
65	-	-	0,65	0,60	-	0,70
70	-	-	0,58	0,53	-	0,65
75	-	-	0,50	0,46	-	0,60
80	-	-	0,41	0,38	-	0,54
85	-	-	-	-	-	0,47
90	-	-	-	-	-	0,40
95	-	-	-	-	-	0,32

* Para temperaturas ambiente mayores, también se puede consultar al fabricante.

Anexo A.45

Factores de corrección por agrupación para más de un circuito o cable multipolar

Ítem	Disposición (en cuanto a cables)	Número de circuitos o cables multipolar												A usarse con capaci- dades de corriente nominal, referencia	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20		
1	Agrupados en el aire, sobre una superficie empotrados o encerrados	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	4 a 8 Métodos A a F	
2	En una capa sobre una pared, piso o bandeja no perforada	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	No más factores de reducción para más de nueve circuitos o cables multipolares				4 a 7 Método C
3	En una capa fijado directamente bajo un techo de madera	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61					
4	En una capa sobre una bandeja perforada horizontal o vertical	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	8 a 9 Métodos E y F				
5	En una capa sobre un soporte de bandeja de escaleras, o listones, etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78					

Anexo A.46

Factores de demanda para alimentadores según tipo de actividad

Tipo de actividad	Watts por metro cuadrado	Factor de demanda %	
		Conductores de acometida	Alimentadores
Bodegas, Restaurantes, Oficina :	30	100	100
• Primeros 930 m ²	50	90	100
• Sobre 930 m ²	50	70	90
Industrial, Comercial	25	100	100
Iglesias	10	100	100
Garajes	10	100	100
Edificios de Almacenaje	5	70	90
Teatros	30	75	95
Auditorios	10	80	100
Bancos	25	100	100
Barberías y Salones de Belleza,	30	90	100
Clubes	20	80	100
Cortes de Justicia	20	100	100
Hospedajes	15	80	100
Viviendas	--	100	100

Anexo A.47

Máximo número de conductores en tuberías pesadas o livianas

Aislamientos THW, RHW-2 - 600 V - Sin cubierta

Tipo de aislamiento	Sección nominal [mm ²]	Diámetro exterior [mm]	Dimensión de la tubería pesada o liviana												
			15 [mm]	20 [mm]	25 [mm]	35 [mm]	40 [mm]	55 [mm]	65 [mm]	80 [mm]	90 [mm]	105 [mm]	115 [mm]	130 [mm]	155 [mm]
			(1/2)*	(3/4)*	(1)*	(11/4)*	(11/2)*	(2)*	(21/2)*	(3)*	(31/2)	(4)*	(41/2)*	(5)*	(6)*
THW,	2,5	4,4	5	9	14	25	34	56	81	125	167	200	200	200	200
	4	4,9	4	7	11	20	27	45	65	101	135	174	200	200	200
	6	5,6	3	5	9	15	21	35	50	77	103	133	167	200	200
	10	7,1	1	3	5	9	13	21	31	48	64	82	103	130	188
	16	8,5	1	1	3	6	9	15	21	33	44	57	72	90	131
	25	9,5	1	1	3	5	7	12	17	26	36	46	58	72	105
	35	11	1	1	1	4	5	9	13	20	26	34	43	54	78
	50	13			1	1	2	3	6	9	14	19	24	31	38
	70	15			1	1	1	2	4	7	11	12	18	23	29
	95	17				1	1	1	3	5	8	11	14	18	23
RHW-2	120	20				1	1	1	2	4	6	8	10	13	23
	150	21				1	1	1	1	3	5	7	9	11	21
	185	23				1	1	1	1	2	4	6	8	10	18
	240	26				1	1	1	1	3	4	6	7	10	14
	300	29				1	1	1	1	2	3	5	6	7	11
	400	32					1	1	1	1	3	4	5	6	9
	500	35						1	1	1	1	2	3	4	5

Anexo A.48

**Dimensiones de conductores aislados con compuesto termoplástico y termostable hasta
450/750 V**

Sección nominal del conductor [mm ²]	Clase de conductor NTP 370.250	Espesor de aislamiento						
		THWN - 2 (90)		THW (75)		XHHW - 2 (90)		
		Aislamiento de PVC	Cubierta de Nailon	Promedio mínimo [mm]	Mínimo en un punto [mm]	Promedio mínimo [mm]	Mínimo en un punto [mm]	Promedio mínimo [mm]
2,5	1	0,38	0,33	0,10	0,76	0,69	0,76	0,69
2,5	2	0,38	0,33	0,10	0,76	0,69	0,76	0,69
4	1	0,38	0,33	0,10	0,76	0,69	0,76	0,69
4	2	0,38	0,33	0,10	0,76	0,69	0,76	0,69
6	1	0,51	0,46	0,10	0,76	0,69	0,76	0,69
6	2	0,51	0,46	0,10	0,76	0,69	0,76	0,69
10	1	0,76	0,69	0,13	1,14	1,02	1,14	1,02
10	2	0,76	0,69	0,13	1,14	1,02	1,14	1,02
16	2	0,76	0,69	0,13	1,52	1,37	1,14	1,02
25	2	1,02	0,91	0,15	1,52	1,37	1,14	1,02
35	2	1,02	0,91	0,15	1,52	1,37	1,14	1,02
50	2	1,27	1,14	0,18	2,03	1,83	1,40	1,27
70	2	1,27	1,14	0,18	2,03	1,83	1,40	1,27
95	2	1,27	1,14	0,18	2,03	1,83	1,40	1,27
120	2	1,52	1,37	0,20	2,41	2,18	1,65	1,47
150	2	1,52	1,37	0,20	2,41	2,18	1,65	1,47
185	2	1,52	1,37	0,20	2,41	2,18	1,65	1,47
240	2	1,52	1,37	0,20	2,41	2,18	1,65	1,47
300	2	1,78	1,60	0,23	2,79	2,51	2,03	1,83
400	2	1,78	1,60	0,23	2,79	2,51	2,03	1,83
500	2	1,78	1,60	0,23	2,79	2,51	2,03	1,83

Nota 1: Dimensiones sujetas a tolerancias de fabricación.

Nota 2: Se recomienda verificar información actualizada con los fabricantes de estos productos y de preferencia que posean certificación ISO.

Anexo A.49

Diámetros de conductores circulares de cobre

(Tomado de la NTP 370.250 *Conductores para cables aislados*)

Sección [mm ²]	Conductores en cables para instalaciones fijas		Conductores flexibles (Clases 5 y 6) [mm]
	Sólido (Clase 1) [mm]	Cableado (Clase 2) [mm]	
0,5	0,9	1,1	1,1
0,75	1,0	1,2	1,3
1	1,2	1,4	1,5
1,5	1,5	1,7	1,8
2,5	1,9	2,2	2,6
4	2,4	2,7	3,2
6	2,9	3,3	3,9
10	3,7	4,2	5,1
16	4,6	5,3	6,3
25	5,7	6,6	7,8
35	6,7	7,9	9,2
50	7,8	9,1	11,0
70	9,4	11,0	13,1
95	11,0	12,9	15,1
120	12,4	14,5	17,0
150	13,8	16,2	19,0
185	—	18,0	21,0
240	—	20,6	24,0
300	—	23,1	27,0
400	—	26,1	31,0
500	—	29,2	35,0
630	—	33,2	39,0
800	—	37,6	—
1 000	—	42,2	—

Anexo A.50

Áreas de la sección transversal de conductos y tuberías

Diámetro nominal [mm]	Diámetro nominal [pulgada]	Diámetro interno [mm]	Áreas de la sección transversal según porcentaje de llenado [mm ²]							
			100%	55%	53%	40%	38%	35%	31%	30%
15	1/2	15,8	196	108	104	78	75	69	61	59
20	3/4	20,9	344	189	182	138	131	120	107	103
25	1	26,6	558	307	296	223	212	195	173	167
35	1 1/4	35,1	965	531	511	386	367	338	299	289
40	1 1/2	40,9	1 313	722	696	525	499	460	407	394
50	2	52,5	2 165	1 191	1 147	866	823	758	671	649
65	2 1/2	62,7	3 089	1 699	1 637	1 236	1 174	1 081	958	927
80	3	77,9	4 770	2 624	2 528	1 908	1 813	1 670	1 479	1 431
90	3 1/2	90,1	6 380	3 509	3 381	2 552	2 424	2 233	1 978	1 914
100	4	102,3	8 213	4 517	4 353	3 285	3 121	2 874	2 546	2 464
115	4 1/2	114,5	10 288	5 658	5 453	4 115	3 909	3 601	3 189	3 086
130	5	128,2	12 907	7 099	6 841	5 163	4 905	4 517	4 001	3 872
155	6	154,1	18 641	10 253	9 880	7 456	7 084	6 524	5 779	5 592